

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2023/2024гг.  
 Внеочередной замер: 20.09.2023 г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключе	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 20.09.2023, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ОАО "Павловский машиностроительный завод"Восход"	ТП-9, КТП №1,2,3	Все ячейки кроме ячеек аварийной и технологической брони	ОП	20	1,1952	1,0048	0,9486	0,9108	0,8932	0,9245	0,9986	1,4947	2,0606	2,0761	2,0963	1,7744	1,2517	2,0164	2,1352	1,8169	1,5311	1,6553	1,5912	1,4821	1,2388	1,3248	1,3140	1,2582
2	ОАО "Сосновкагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 602	ОП	20	2,5644	2,6378	2,6302	2,6537	2,4343	2,5265	1,9303	1,4561	1,4424	1,4825	1,5302	1,5299	1,2927	1,6062	1,6142	1,5239	1,4669	1,4542	1,3620	1,3890	1,3248	1,4005	2,2931	2,5392
3	потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.611	ОП	20	0,8460	0,7286	0,6869	0,6646	0,6509	0,7690	0,8741	1,5545	1,6092	1,4522	1,3457	0,9043	1,2960	1,4717	1,6639	1,6265	1,5041	1,2686	0,9670	0,9000	0,7711	0,7510	0,7394	0,9202
4	потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.612	ОП	20	0,2376	0,2318	0,2243	0,2110	0,2268	0,2275	0,3002	0,6005	0,6844	0,6559	0,6469	0,4432	0,6440	0,6228	0,5922	0,5645	0,4561	0,4237	0,3834	0,3416	0,3193	0,3175	0,2934	0,2819
5	потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.614	ОП	20	0,1476	0,1278	0,1264	0,1264	0,1616	0,4000	0,4237	1,1196	1,1480	1,1326	1,0296	0,2635	1,0436	1,0879	1,0728	1,0163	0,8914	0,8712	0,8611	0,8395	0,7916	0,7909	0,2696	0,1508
6	ООО "ПИФАГОР-7"	ПС "Янтарь"	ф.1010	ОП	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ООО "Борисов"	ПС "Новая" ф.607	ф.607	ОП	20	0,0558	0,0558	0,0534	0,0546	0,0600	0,0600	0,0648	0,1056	0,1008	0,1014	0,1026	0,1020	0,1008	0,0984	0,1020	0,1050	0,0900	0,0756	0,0666	0,0744	0,0684	0,0618	0,0624	0,0642
8	ООО "Терез"	ПС "Новая" ф.607	ф.607	ОП	20	0,0144	0,0108	0,0102	0,0114	0,0108	0,0126	0,0216	0,0288	0,0582	0,0630	0,0834	0,0618	0,0318	0,0444	0,0660	0,0372	0,0138	0,0150	0,0156	0,0354	0,0126	0,0150	0,0126	0,0114
9	АО "ТехСервис" производство	ПС "Новая" ф.616 ТП потребителя	ф.616	ОП	20	0,0439	0,0428	0,0432	0,0418	0,0277	0,0256	0,0295	0,0972	0,1537	0,1505	0,1447	0,1080	0,1267	0,1462	0,1372	0,1498	0,1382	0,1480	0,1912	0,1750	0,1436	0,1062	0,0954	0,0814
10	ООО "Русь"	ПС "Янтарь"	ф.1018	ОП	20	0,043	0,0434	0,0432	0,0434	0,0426	0,0422	0,043	0,0558	0,0934	0,0946	0,0826	0,0844	0,0838	0,0852	0,0828	0,0822	0,079	0,0738	0,075	0,073	0,051	0,0442	0,044	0,044
11	ООО "Строй Гарант"	ПС "Янтарь"	ф.1019	ОП	20	0,027	0,0315	0,0312	0,0285	0,0192	0,0288	0,0972	0,1017	0,1104	0,1302	0,1389	0,1482	0,1482	0,15	0,1077	0,1122	0,078	0,0612	0,0438	0,0264	0,0249	0,021	0,017	0,0237
12	ООО "ПИФАГОР-7"	ПС "Янтарь"	ф.1042	ОП	20	0,0759	0,0888	0,0876	0,0882	0,0729	0,0549	0,0582	0,0963	0,1368	0,1455	0,1587	0,1332	0,1539	0,1494	0,1494	0,1428	0,1101	0,0897	0,0693	0,0702	0,0939	0,09	0,087	0,0783
13	КТП-3	ПС "Янтарь"	ф.1007, 1024	ОП	20	0,04872	0,0522	0,05244	0,05472	0,05136	0,057	0,11724	0,12936	0,1824	0,19224	0,19908	0,19824	0,17316	0,1764	0,16068	0,14148	0,11868	0,08868	0,07692	0,0558	0,0504	0,0486	0,05	0,04824

Начальник СУЭЭ \_\_\_\_\_ Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49