

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор филиала "Нижневоэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

И.П.Клейменов

Я.Н. БЕЛИН

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Б/Н ОТ 07.08.2017 г.

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2017/2018 гг.
по ООО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Павловоэнерго" (ВПК), потребитель ООО "НЕКСТ"	СТП-23 метрополитена (от ПС Волна)	0.0555	0.111	0.1665	0.222	0.2775	0.333	0.3885	0.444	0.4995	0.555
2	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) ОАО Дзержинское производственное объединение "Пластик" (ВПК)	ПС Этилен ПС Ока	0.6449	1.2898	1.9347	2.5796	3.2245	3.8694	4.5143	5.1592	5.8041	6.449
3	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ПС Павлово ЛЭП 124,148 ; резерв 615,616	0.6385	1.277	1.9155	2.554	3.1925	3.831	4.4695	5.108	5.7465	6.385
4	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Павловский машиностроительный завод "Восход"	ПС Павлово ЛЭП 124,148 ; резерв 615,616	0.2298	0.4596	0.6894	0.9192	1.149	1.3788	1.6086	1.8384	2.0682	2.298
5	ООО "Павловоэнерго" (ВПК), потребитель ОАО "Павловский опытный механический завод"	ПС ПОМЗ	0.01507	0.03014	0.04521	0.06028	0.07535	0.09042	0.10549	0.12056	0.13563	0.1507
6	ООО "Борисов" ботоннорастворный узел	ПС "Новая" ф.607 КТП ООО "Борисов"	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.3
7	ООО "Терем" производство брусчатки, бордюрного камня	ПС "Новая" ф.607 ТП-1 (Бетонный завод)	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	0.24	0.28	0.32	0.36	0.4
8	ИП Чижев Д.В. Производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	0.0138	0.0276	0.0414	0.055	0.069	0.082	0.096	0.11	0.124	0.138
9	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	0.0238	0.0476	0.0714	0.0952	0.119	0.142	0.165	0.189	0.213	0.238
10	ООО "Стройка" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2
11	ИП Шпиев А.А. помещение,офис,склад	ПС Новая ф.603 КТП-2180А	0.015	0.03	0.045	0.06	0.075	0.09	0.105	0.12	0.135	0.15

12	ИП Морозов П. Помещение	ПС Новая ф.609 Б КТП-2181А	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
13	ЗАО "Заря" производство	ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А	0.058	0.116	0.174	0.232	0.29	0.348	0.406	0.464	0.522	0.58
14	сады Банин	ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2032А	0.003	0.006	0.009	0.012	0.015	0.018	0.021	0.024	0.027	0.03
15	гаражи Белогузов	ПС Новая ф.609 ЗТП-2118А	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05
16	население ф.2, ф.3 ул.Винокурова, ул.Романтиков, ул.Усадьбная	ПС Таремская ф.601 КТП-2164А	0.042	0.084	0.126	0.168	0.21	0.252	0.294	0.336	0.378	0.42
17	население ф.4, ф.5, ф.6 ул.Раздельная, ул.Интернатская, ул.Володарского	ПС Павлово ф.602 ЗТП-2064А	0.016	0.032	0.048	0.064	0.08	0.096	0.112	0.128	0.144	0.16
Всего по очередям нарастающим итогом :			1.860	3.721	5.581	7.441	9.302	11.161	13.020	14.881	16.742	18.766

Примечание:

- 1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Гл.Инженер _____ Ю.Н.Блинов

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор филиала "Нижновэнерго"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"



И.П.Клеймёнов

Я.Н. БЕЛИН

по доверенности

2017г.

ББ/Н 001 007,008, 2017 г.

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2017/2018 гг.
по ОАО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК), потребитель ОАО "НЕКСТ"	0.899	1.799	2.698	3.597	4.497	5.396	6.295	7.194	8.094	8.993
2	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК) ОАО Дзержинское производственное объединение "Пластик" (ВПК)	13.540	27.080	40.620	54.160	67.700	81.240	94.780	108.320	121.860	135.400
3	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	9.771	19.541	29.312	39.082	48.853	58.623	68.394	78.164	87.935	97.705
4	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Павловский машиностроительный завод "Восход"	3.132	6.263	9.395	12.526	15.658	18.790	21.921	25.053	28.184	31.316
5	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК), потребитель ОАО "Павловский опытный механический завод"	0.105	0.209	0.314	0.418	0.523	0.627	0.732	0.837	0.941	1.046
6	ОАО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Сосновскагропромтехника"	1.714	3.428	5.143	6.857	8.571	10.285	12.000	13.714	15.428	17.142
7	ОАО "Борисов" ботоннорастворный узел	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9
8	ОАО "Терем" производство брусчатки, бордюрного камня	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9	11

9	ИП Чижев Д.В. Производство	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.3
10	ООО "Барс" производство	0.345	0.69	1.035	1.38	1.725	2.07	2.415	2.76	3.105	3.45
11	ООО "Стройка" производство	0.65	1.3	1.95	2.6	3.25	3.9	4.55	5.2	5.85	6.5
12	ИП Шниев А.А. помещение,офис,склад	0.518	1.036	1.554	2.072	2.59	3.108	3.626	4.144	4.662	5.18
13	ИП Морозов П. Помещение	0.26	0.52	0.78	1.04	1.3	1.56	1.82	2.08	2.34	2.6
14	ЗАО "Заря" производство	1.494	2.988	4.482	5.976	7.47	8.964	10.458	11.952	13.446	14.94
15	сады Банин	0.079	0.158	0.237	0.316	0.395	0.474	0.553	0.632	0.711	0.79
16	гаражи Белогузов	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.3
17	население ф.2, ф.3 ул.Винокурова, ул.Романтиков, ул.Усадьбная	0.4109	0.8218	1.2327	1.6436	2.0545	2.4654	2.8763	3.2872	3.6981	4.109
18	население ф.4, ф.5, ф.6 ул.Раздельная, ул.Интернатская, ул.Володарского	0.095	0.19	0.285	0.38	0.475	0.57	0.665	0.76	0.855	0.95
Всего по очередям нарастающим итогом :		35.272	70.544	105.817	141.089	176.361	211.632	246.904	282.177	317.449	352.721

Примечание:

1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).

2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Гл.Инженер _____ Ю.Н.Блинов

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор филиала "Нижновэнерго"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"



И.П.Клейменов

Я.Н. БЕЛИН

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Б/Н ОТ 07.08.2017

ГРАФИК временного отключения потребления на 2017/2018 гг.
по ООО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	№ очереди отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) ОАО Дзержинское производственное объединение "Пластик"	ПС Пластик 1, 2 110/10 ЦРП-1	РУ- 6 КВ (фидера кол. 21)	ОП	20	-	-	-	2.349	-	-	-	-	-	-
2	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Павловский машиностроительный завод "Восход"	ТП-9, КТП №1,2,3	Все ячейки кроме ячеек аварийной и технологической брони	ОП	20	-	-	-	-	-	1.760	-	-	-	-
3	ОАО Павловоэнерго (ВПК) ОАО Дзержинское производственное объединение " Пластик"Сады, дома частный сектор, производственные фирмы	ГПП-Пластик 110/10	ТП-10 ф.15	ОП	20	-	-	-	-	0.347	-	-	-	-	-
4	ООО "Павловоэнерго" (ВПК), потребитель ООО "НЕКСТ"	СТП-23 метрополитена от ГПП Волна 110/6)	ф.П-1, П-2	ОП	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.101
5	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Сосновскагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 602	ОП	20	-	-	-	-	-	-	1.567	-	-	-
6	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ Новая	ф.611	ОП	5	-	1.353	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ Новая	ф.612	ОП	20	-	-	0.664	-	-	-	-	-	-	-
8	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ Новая	ф.614	ОП	20	-	-	-	-	-	-	-	0.973	-	-


9	ООО "Павловэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Павловский опытный механический завод"	ТП-1 КТП-2 РУ-0.4кВ	Т-1, Т-2 все фидера, кроме ф. 2,3,4,5,9	ОП	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.095	-
10	ООО "Борисов" бетоннорастворный узел	ПС "Новая" ф.607 КТП ООО "Борисов"	ф.607	ОП	5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ООО "Терем" производство брусчатки, бордюрного камня	ПС "Новая" ф.607 ТП-1 (Бетонный завод)	ф.607	ОП	5	0.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:					до 5 мин.	0.565	1.353								
					от 5 до 20 мин.	-	-	0.664	2.349	0.347	1.760	1.567	0.973	0.095	0.101
					всего	0.565	1.918	2.582	4.931	5.278	7.038	8.605	9.578	9.673	9.774
					всего по ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

1.* Заполнить колонку №5: ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя

2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижновэнерго» на ввод в действие ГВО.

3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Гл.Инженер  Ю.Н.Блинов

