

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2021/2022гг.

Внеочередной замер: 16.03.2022 г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отслюще	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 15.12.2021, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПМЗ Восход"	ТП-9 КТП №1,2,3	все ячейки кроме аварийной и технологической брони	ОП	20	1,256	0,976	0,984	0,898	0,891	0,891	0,907	1,464	2,248	2,426	2,598	2,493	1,611	2,363	2,555	2,429	1,765	1,669	1,649	1,656	1,409	1,598	1,487	1,500
2	ОАО "Сосновкагропромтехника"	ТП-110/6кВ "Литвиново"	Ф.602	ОП	20	2,947	2,851	2,872	2,857	2,870	2,995	3,104	2,332	0,399	0,408	0,392	0,458	0,342	0,505	0,428	0,347	0,407	0,401	0,365	0,343	0,347	0,367	1,933	2,782
3	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ТП-110/6кВ "Новая"	Л-611(615)	ОП	5	0,599	0,580	0,577	0,596	0,644	0,819	1,031	1,663	1,953	1,933	1,784	1,157	1,459	1,751	1,727	1,639	1,070	1,017	0,912	0,825	0,762	0,760	0,775	0,787
4		ТП-110/6кВ "Новая"	Л-612	ОП	20	0,159	0,156	0,150	0,150	0,158	0,166	0,223	0,518	0,616	0,608	0,611	0,353	0,491	0,574	0,548	0,521	0,341	0,287	0,261	0,218	0,202	0,198	0,200	0,188
5		ТП-110/6кВ "Новая"	Л-614	ОП	20	0,032	0,024	0,033	0,024	0,080	0,302	0,248	0,981	1,161	1,169	1,106	0,496	0,916	1,094	1,074	0,475	0,084	0,071	0,073	0,094	0,104	0,071	0,071	0,070
6	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПМЗ"	ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ	Т-1, Т-2 все фидеры, кроме Ф-2,3,4,5,9	ОП	20	0,014	0,014	0,013	0,014	0,014	0,014	0,014	0,018	0,036	0,064	0,083	0,079	0,093	0,068	0,064	0,072	0,083	0,063	0,050	0,021	0,013	0,013	0,013	0,014
7	ООО "Борисов"	ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов"	Ф.607	ОП	5	0,030	0,024	0,030	0,030	0,012	0,024	0,066	0,048	0,048	0,120	0,078	0,090	0,048	0,054	0,072	0,060	0,066	0,030	0,024	0,030	0,030	0,012	0,024	0,012
8	ООО "Терем"	ПС Новая ф.607 ТП-1	Ф.607	ОП	5	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,078	0,012	0,018	0,024	0,018	0,012	0,024	0,018	0,018	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000
9	АО "ТусСервис" производство	ПС "Новая" ф.616 ТП потребитель	Ф.616	ОП	5	0,019	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,056	0,127	0,118	0,143	0,104	0,090	0,131	0,112	0,116	0,095	0,091	0,073	0,075	0,063	0,045	0,039	0,032
10	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЭТП-2110А	Ф.5	ОП	20	0,019	0,020	0,019	0,010	0,009	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,018	0,033	0,065	0,054	0,059	0,055	0,049	0,053	0,044	0,044	0,025	0,017	0,017	0,016
11	ООО "Стройна" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЭТП-2110А	Ф.1	ОП	20	0,009	0,009	0,009	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,011	0,030	0,040	0,044	0,032	0,022	0,039	0,044	0,031	0,017	0,010	0,011	0,011
12	население (47 дв и 19 МКД 209 кв.) и 6 зар. лиц ул.Кочукина, ул.Национальная, ул.Советская	ПС "Новая" ф.609Б ЭТП-2020А	вводной ВА в РУ-0,4кВ ЭТП-2020А	ОП	20	0,076	0,077	0,082	0,083	0,083	0,083	0,084	0,086	0,096	0,116	0,115	0,099	0,099	0,100	0,101	0,103	0,092	0,099	0,140	0,138	0,119	0,119	0,120	0,121
13	ЗАО "Заря" производство	ПС Новая ф.609 Б ЭТП-2155А	РУ-6кВ ЭТП-2155А кв.8	ОП	20	0,130	0,136	0,148	0,128	0,146	0,120	0,132	0,116	0,134	0,138	0,132	0,130	0,142	0,128	0,132	0,130	0,128	0,130	0,130	0,128	0,128	0,130	0,130	0,130
14	население 89 дв ф.2, ф.3 ул.Винокурова, ул.Романчиков, ул.Усадьба	ПС Таремская ф.601 КТП-2164А	РУ-0,4кВ ф.2, ф.3	ОП	20	0,053	0,055	0,056	0,061	0,055	0,057	0,064	0,059	0,057	0,053	0,055	0,056	0,061	0,055	0,057	0,064	0,059	0,057	0,064	0,061	0,059	0,057	0,057	0,056

Начальник СУЭЭ



Ю.В.Севськов тел. 8(83171) 3-37-49