

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2022/2023гг.

Внеочередной замер: 21.09.2022 г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отслюсче	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 21.09.2022, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО ПМЗ Восход	(ПП-9 КТП №1,2,3)	все ячейки кроме аварийной и технологической брони	ОП	20	1,168	0,866	0,886	0,870	0,886	0,857	0,881	1,351	2,196	2,276	2,333	2,049	1,476	2,034	2,075	1,966	1,633	1,551	1,570	1,607	1,466	1,603	1,553	1,453
2	ОАО "Сосновкагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	Ф.602	ОП	20	2,419	2,489	2,481	2,504	2,297	2,384	1,821	1,374	1,361	1,399	1,444	1,443	1,220	1,515	1,523	1,438	1,384	1,372	1,285	1,310	1,250	1,321	2,163	2,396
3	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-611(61.5)	ОП	20	0,647	0,596	0,595	0,618	0,749	0,804	0,898	1,558	1,781	1,847	1,735	1,167	1,495	1,712	1,554	1,338	0,972	0,922	0,838	0,708	0,613	0,585	0,566	0,624
4		ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-612	ОП	20	0,109	0,107	0,104	0,104	0,104	0,114	0,159	0,487	0,621	0,616	0,622	0,394	0,538	0,611	0,586	0,567	0,344	0,289	0,246	0,209	0,162	0,144	0,144	0,142
5		ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-614	ОП	20	0,036	0,037	0,036	0,035	0,110	0,307	0,245	0,999	1,164	1,199	1,186	0,485	0,962	1,097	1,102	0,600	0,153	0,114	0,071	0,073	0,059	0,055	0,037	0,034
6	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ГОМЗ"	ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ	Т-1, Т-2 все фидера, кроме Ф. 2,3,4,5,9	ОП	20	0,012	0,011	0,010	0,009	0,009	0,010	0,010	0,014	0,015	0,059	0,107	0,110	0,106	0,090	0,094	0,096	0,093	0,060	0,032	0,015	0,014	0,012	0,009	0,010
7	ООО "Борисов"	ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов"	Ф.607	ОП	20	0,027	0,031	0,031	0,027	0,031	0,036	0,032	0,051	0,062	0,051	0,075	0,055	0,051	0,053	0,178	0,067	0,050	0,042	0,042	0,024	0,034	0,030	0,035	0,151
8	ООО "Терем"	ПС Новая ф.607 ТП-1	Ф.607	ОП	20	0,053	0,042	0,034	0,032	0,032	0,040	0,040	0,083	0,042	0,035	0,031	0,028	0,030	0,038	0,277	0,053	0,046	0,043	0,044	0,026	0,029	0,033	0,033	0,282
9	АО "ТухСервис" производство	ПС "Новая" ф.616 ТП потребителя	Ф.616	ОП	20	0,032	0,030	0,028	0,027	0,043	0,053	0,030	0,059	0,126	0,124	0,140	0,125	0,112	0,130	0,150	0,121	0,109	0,073	0,069	0,065	0,053	0,036	0,036	0,034
10	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	Ф.5	ОП	20	0,092	0,085	0,079	0,069	0,069	0,069	0,068	0,062	0,051	0,043	0,038	0,038	0,027	0,039	0,037	0,044	0,058	0,045	0,044	0,033	0,041	0,050	0,052	0,077
11	ООО "Стройка" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	Ф.1	ОП	20	0,051	0,049	0,021	0,020	0,007	0,006	0,006	0,056	0,067	0,058	0,040	0,057	0,069	0,072	0,063	0,060	0,062	0,061	0,062	0,012	0,016	0,015	0,016	0,014
12	ЗАО "Зарь" производство	ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А	РУ-6кВ ЗТП-2155А ф.8	ОП	20	0,135	0,129	0,127	0,147	0,145	0,119	0,109	0,131	0,137	0,133	0,129	0,131	0,127	0,141	0,129	0,131	0,125	0,127	0,127	0,129	0,129	0,127	0,109	0,113

Начальник СУЭЭ  Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49