

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

№ п/п

Наименование (потребитель/ТСО): ООО "Палковоэнерго" № договора (договор энергоснабжения/или ТСО-договор оказания услуг); в соответствии с Договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), №23003426 от 19.02.2018 года.

(проектной информацией является величина активной мощности (МВт), при отсуствии данных - токовая нагрузка (А)


о указанном через ** величини напряжения (кВ))

№ п/п	Подстанция	ЛЭП	ТП	Р _{max} , МВт	Время	Потребление за сутки, МВт*ч	Нагрузка произведенная по данным замера 15.06.2022, за каждый час суток																									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ПС "Ворона"	606	2330А	0,022	9:00	0,424	0,0210	0,0196	0,0169	0,0135	0,0045	0,0120	0,0131	0,0148	0,0233	0,0221	0,0208	0,0217	0,0188	0,0174	0,0151	0,0176	0,0154	0,0152	0,0171	0,0153	0,0163	0,0199	0,0210	0,0211		
2			2303 ф-3А	0,073	14:00	0,697	0,0152	0,0146	0,0128	0,0130	0,0134	0,0132	0,0142	0,0150	0,0209	0,0240	0,0573	0,0201	0,0495	0,0776	0,0615	0,0576	0,0380	0,0201	0,0220	0,0237	0,0163	0,0208	0,0194	0,0205		
3			2511А	0,045	20:00	0,788	0,0455	0,0314	0,0282	0,0258	0,0235	0,0220	0,0280	0,0362	0,0466	0,0379	0,0348	0,0377	0,0313	0,0324	0,0324	0,0316	0,0298	0,0349	0,0319	0,0317	0,0302	0,0325	0,0391	0,0341		
4			2514 ф-3А	0,024	20:00	0,428	0,0146	0,0139	0,0117	0,0110	0,0122	0,0166	0,0169	0,0223	0,0210	0,0176	0,0218	0,0187	0,0191	0,0192	0,0215	0,0176	0,0164	0,0161	0,0210	0,0244	0,0234	0,0197	0,0172	0,0152		
5			611	0,253	22:00	4,757	0,1728	0,1580	0,1490	0,1364	0,1399	0,1472	0,1631	0,1814	0,1919	0,2041	0,2113	0,2117	0,2254	0,2200	0,2164	0,2124	0,2189	0,2218	0,2315	0,2264	0,2441	0,2393	0,2388	0,1894		
6			ПС "Горбатовская"	602	2805А	0,023	14:00	0,474	0,0200	0,0207	0,0195	0,0166	0,0143	0,0142	0,0141	0,0162	0,0184	0,0224	0,0216	0,0217	0,0225	0,0226	0,0222	0,0209	0,0208	0,0194	0,0289	0,0208	0,0219	0,0211	0,0218	
7			ПС "Коммуна"	1001	1981А	0,056	14:00	0,881	0,0238	0,0234	0,0228	0,0226	0,0233	0,0251	0,0271	0,0310	0,0306	0,0426	0,0482	0,0463	0,0453	0,0564	0,0543	0,0484	0,0440	0,0412	0,0445	0,0468	0,0492	0,0288	0,0275	0,0284
8			ПС "Новая"	ТСН-2	Ввод Т-1	3,517	10:00	63,630	2,0196	1,9008	1,8228	1,9228	1,7892	1,8576	1,7108	2,8960	3,4236	1,5172	3,5100	3,2604	2,9592	3,2544	3,2868	3,1082	2,8872	2,8116	2,7216	2,6784	2,5164	2,6116	2,5416	2,3400
9					Ввод Т-2	1,309	9:00	136,469	3,8484	3,8108	3,7396	3,8388	3,9492	4,2720	4,9860	7,1784	8,3088	11,1444	8,9892	6,3072	6,9776	7,8996	8,7716	8,7716	8,5352	8,3944	8,4036	8,1996	8,9316	4,9716	4,8204	4,4496
10			ПС "Литвиновская"	ТСН-2	Ввод Т-1	2,894	7:00	36,045	2,0228	2,5560	2,5110	2,6082	2,7432	2,8720	2,9484	2,9538	3,0444	3,6660	3,6714	3,6660	3,7324	3,7324	3,7324	3,6498	3,7176	3,8288	3,7176	3,8288	3,7176	3,8288	3,7176	3,8288
11	ТСН	0,000			0:00	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
12	ПС "Металлоиз"	601	2167А	0,023	10:00	23,743	0,5112	0,4896	0,4944	0,5016	0,4968	0,5160	0,5112	1,6080	1,8440	2,0232	2,0616	1,7928	1,6336	1,4352	1,1784	0,9264	0,7968	0,7440	0,6528	0,6576	0,6624	0,6696	0,6312	0,6048		
13			ТСН	0,026	5:00	0,530	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0216	0,0216	0,0192	0,0192	0,0192	0,0192	0,0192	0,0216	0,0192	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216		
14	ПС "ТОМЭ"	629	Ввод Т-1	6,020	9:00	6,072	0,0000	0,0000	0,0015	0,0000	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
15			Ввод Т-2	1,747	12:00	35,508	1,2542	1,9966	1,2798	1,1952	1,2002	1,2211	1,3579	1,5264	1,6308	1,7096	1,7201	1,7474	1,6092	1,5991	1,6894	1,6531	1,6358	1,5826	1,5070	1,4479	1,4472	1,4803	1,4890	1,3853		
16	ПС "Тарасовка"	602	2164А	0,059	1:03	0,0488	0,0391	0,0362	0,0360	0,0314	0,0325	0,0355	0,0361	0,0423	0,0420	0,0439	0,0441	0,0437	0,0443	0,0414	0,0429	0,0414	0,0436	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404	0,0404		
17			2355А	0,151	7:00	1,973	0,0600	0,0600	0,0600	0,0648	0,0564	0,0564	0,0648	0,0512	0,1200	0,0768	0,0600	0,0720	0,1104	0,0600	0,0672	0,0720	0,0840	0,0504	0,0720	0,0840	0,0792	0,0816	0,0864	0,0816		
18	ПС "Тумбового"	602	2363А	0,125	22:00	2,157	0,0755	0,0736	0,0660	0,0617	0,0600	0,0744	0,0913	0,0881	0,0883	0,0926	0,0933	0,0939	0,0885	0,0828	0,0808	0,0907	0,0946	0,0778	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776	0,0776		
19			2367А	0,026	21:00	0,480	0,0197	0,0188	0,0191	0,0167	0,0156	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179		
20	ПС "Яковлевка"	612	2427А Т-1	0,008	0:00	0,007	0,0067	0,0069	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064		
21			2427А Т-2	0,008	0:00	0,007	0,0067	0,0069	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	
22	ПС "Яковлевка"	612	2195А	0,035	10:00	0,804	0,0254	0,0238	0,0240	0,0202	0,0184	0,0246	0,0337	0,0404	0,0428	0,0469	0,0446	0,0416	0,0433	0,0398	0,0388	0,0331	0,0322	0,0340	0,0364	0,0357	0,0364	0,0360	0,0349	0,0387		
23			2195А	0,035	10:00	0,804	0,0254	0,0238	0,0240	0,0202	0,0184	0,0246	0,0337	0,0404	0,0428	0,0469	0,0446	0,0416	0,0433	0,0398	0,0388	0,0331	0,0322	0,0340	0,0364	0,0357	0,0364	0,0360	0,0349	0,0387		
24	ПС "Яковлевка"	612	3ТП-2160А ф-3А	0,056	23:00	0,988	0,0407	0,0351	0,0325	0,0326	0,0308	0,0293	0,0237	0,0382	0,0401	0,0375	0,0407	0,0444	0,0439	0,0417	0,0410	0,0380	0,0415	0,0469	0,0536	0,0467	0,0459	0,0469	0,0558	0,0501		
25			3ТП-2160А ф-10А	0,021	0:00	0,955	0,037	0,0337	0,0317	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	0,0295	
26	ПС "Яковлевка"	612	3ТП-2160А ф-11А	0,021	11:00	0,349	0,0116	0,0091	0,0090	0,0082	0,0084	0,0092	0,0119	0,0147	0,0129	0,0154	0,0220	0,0169	0,0185	0,0199	0,0200	0,0187	0,0184	0,0195	0,0150	0,0129	0,0101	0,0149	0,0149	0,0140		
27			3ТП-2160А ф-12А	0,044	20:00	0,902	0,0412	0,0391	0,0370	0,0370	0,0349	0,0316	0,0317	0,0366	0,0343	0,0326	0,0364	0,0383	0,0370	0,0385	0,0403	0,0368	0,0391	0,0368	0,0410	0,0440	0,0409	0,0357	0,0387	0,0427		
28	ПС "Яковлевка"	612	2064А	0,025	23:00	0,401	0,0166	0,0161	0,0145	0,0122	0,0119	0,0121	0,0140	0,0151	0,0192	0,0167	0,0130	0,0133	0,0176	0,0175	0,0146	0,0157	0,0138	0,0160	0,0170	0,0191	0,0191	0,0209	0,0247	0,0247		
29			2109А	0,028	15:00	0,497	0,0212	0,0172	0,0149	0,0132	0,0142	0,0138	0,0133	0,0133	0,0148	0,0184	0,0184	0,0257	0,0275	0,0246	0,0276	0,0249	0,0264	0,0265	0,0267	0,0269	0,0226	0,0222	0,0229	0,0228		
30	ПС "Яковлевка"	612	2184А Т-1	0,017	23:00	0,529	0,0248	0,0199	0,0242	0,0114	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112		
31			2184А Т-2	0,002	19:00	0,989	0,002	0,0274	0,0248	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	0,0233	0,0240	
32	ПС "Яковлевка"	612	3ТП-2022А Т-1	0,168	17:00	3,179	0,0944	0,0912	0,0924	0,0928	0,0970	0,1059	0,1181	0,1464	0,1464	0,1560	0,1584	0,1548	0,1476	0,154												

86			1178А	0,030	23-90	0,569	0,0220	0,0213	0,0210	0,0182	0,0189	0,0197	0,0284	0,0237	0,0234	0,0272	0,0261	0,0232	0,0215	0,0226	0,0272	0,0243	0,0216	0,0251	0,0268	0,0233	0,0236	0,0241	0,0246	0,0269
87			1119А-1	0,050	21-90	0,903	0,0297	0,0257	0,0258	0,0276	0,0314	0,0299	0,0276	0,0377	0,0409	0,0450	0,0460	0,0392	0,0390	0,0419	0,0452	0,0329	0,0337	0,0428	0,0450	0,0440	0,0489	0,0459	0,0355	0,0352
88			1126А	0,068	20-90	1,306	0,0554	0,0520	0,0411	0,0417	0,0460	0,0467	0,0464	0,0470	0,0505	0,0527	0,0558	0,0566	0,0567	0,0620	0,0644	0,0620	0,0644	0,0684	0,0665	0,0598	0,0593	0,0556	0,0556	
89			1177А	0,029	21-90	0,457	0,0187	0,0217	0,0150	0,0157	0,0179	0,0149	0,0117	0,0176	0,0263	0,0168	0,0176	0,0249	0,0169	0,0167	0,0186	0,0149	0,0156	0,0157	0,0233	0,0290	0,0291	0,0212	0,0171	0,0197
90			ТП-1118А	0,035	22-90	0,531	0,0212	0,0194	0,0172	0,0164	0,0164	0,0175	0,0185	0,0186	0,0192	0,0195	0,0205	0,0212	0,0204	0,0204	0,0188	0,0209	0,0212	0,0230	0,0245	0,0300	0,0316	0,0314	0,0284	
91		ПП-573	РП22 ТП-573 - Большая Полевская, 56	0,292	16-00	6,530	0,2656	0,2658	0,2639	0,2655	0,2675	0,2685	0,2738	0,2807	0,2778	0,2767	0,2789	0,2806	0,2793	0,2785	0,2894	0,2921	0,2711	0,2675	0,2619	0,2674	0,2643	0,2671	0,2640	0,2618
92		ПП-573	ПП263 ТП-573 - Большая Полевская, 56	0,225	16-00	5,025	0,2044	0,2046	0,2031	0,2044	0,2059	0,2066	0,2107	0,2160	0,2138	0,2130	0,2147	0,2160	0,2144	0,2227	0,2248	0,2086	0,2099	0,2015	0,2058	0,2034	0,2055	0,2032	0,2015	0,2015
93		ПП-344	ПП40 ТП-344-проект Гатрина 11/1	0,203	16-00	4,530	0,1843	0,1844	0,1831	0,1842	0,1856	0,1863	0,1899	0,1948	0,1927	0,1920	0,1935	0,1947	0,1938	0,1932	0,2008	0,2026	0,1841	0,1856	0,1817	0,1856	0,1834	0,1853	0,1832	0,1817
94		ПП-344	РП8 ТП-344-проект Гатрина 11/1	0,166	16-00	3,712	0,1510	0,1511	0,1500	0,1510	0,1521	0,1526	0,1556	0,1596	0,1579	0,1573	0,1586	0,1595	0,1588	0,1583	0,1645	0,1660	0,1541	0,1521	0,1489	0,1520	0,1503	0,1518	0,1532	0,1489
95		ПП-795	ПП-795 -проект Гатрина 11/1	0,021	16-00	0,470	0,0191	0,0191	0,0190	0,0191	0,0193	0,0193	0,0197	0,0202	0,0200	0,0199	0,0201	0,0202	0,0201	0,0201	0,0208	0,0210	0,0195	0,0193	0,0189	0,0193	0,0190	0,0192	0,0190	0,0189
96		ПП-795	ПП-795 -проект Гатрина 11/1	0,094	16-00	2,113	0,0859	0,0860	0,0854	0,0859	0,0865	0,0869	0,0886	0,0908	0,0899	0,0895	0,0902	0,0908	0,0904	0,0901	0,0936	0,0945	0,0877	0,0865	0,0847	0,0865	0,0855	0,0864	0,0854	0,0847
97		ПП-2880	ПП284 АТС-240ул.Менделеева15	0,045	16-00	0,999	0,0406	0,0407	0,0404	0,0406	0,0409	0,0411	0,0419	0,0420	0,0425	0,0423	0,0429	0,0420	0,0426	0,0443	0,0447	0,0415	0,0409	0,0401	0,0409	0,0404	0,0409	0,0404	0,0404	0,0401
98		ПП-2880	ПП2880 АТС-252 ул.Комарова 136	0,126	16-00	2,815	0,1145	0,1146	0,1138	0,1145	0,1153	0,1158	0,1180	0,1210	0,1198	0,1193	0,1203	0,1202	0,1204	0,1201	0,1248	0,1259	0,1169	0,1159	0,1129	0,1153	0,1140	0,1152	0,1138	0,1129
99		ПП-2880	ПП2880 АТС-252 ул.Комарова 136	0,026	16-00	0,582	0,0237	0,0237	0,0235	0,0237	0,0238	0,0239	0,0244	0,0250	0,0248	0,0247	0,0249	0,0250	0,0249	0,0248	0,0258	0,0260	0,0242	0,0239	0,0233	0,0238	0,0236	0,0238	0,0235	0,0233
100		ПП-2156	ПП2156 АТС-221 ул.Ползунова,7а	0,008	16-00	0,170	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0070	0,0070	0,0072	0,0073	0,0073	0,0072	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	0,0076	0,0076	0,0071	0,0070	0,0068	0,0070	0,0069	0,0070	0,0069	0,0068
101		ПП-2156	ПП2156 АТС-221 ул.Ползунова,7а	0,001	16-00	0,024	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
102		ПП-807	ПП807 ПС-454/1 ул.Редюкова,15	0,006	16-00	0,125	0,0051	0,0051	0,0050	0,0051	0,0051	0,0051	0,0052	0,0054	0,0053	0,0053	0,0053	0,0054	0,0053	0,0053	0,0055	0,0056	0,0052	0,0051	0,0050	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0050
103		ПП-807	ПП807 ПС-454/1 ул.Редюкова,15	0,000	16-00	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
104		ПП-57	ПП57 АТС-35 (АТС-428) ул.Валюва, 9А	0,067	16-00	1,506	0,0613	0,0613	0,0609	0,0613	0,0617	0,0619	0,0648	0,0641	0,0639	0,0644	0,0647	0,0644	0,0643	0,0668	0,0674	0,0625	0,0617	0,0604	0,0617	0,0610	0,0616	0,0616	0,0609	0,0604
105		ПП-57	ПП57 АТС-35 (АТС-428) ул.Валюва, 9А	0,029	16-00	0,642	0,0261	0,0261	0,0260	0,0261	0,0263	0,0264	0,0269	0,0276	0,0273	0,0272	0,0274	0,0276	0,0275	0,0274	0,0285	0,0287	0,0267	0,0268	0,0263	0,0260	0,0263	0,0260	0,0263	0,0260
106		ПП-546	ПП15 ПП АТС-419 ул.Коваленкокая,2а	0,088	16-00	1,963	0,0798	0,0799	0,0793	0,0798	0,0804	0,0807	0,0823	0,0844	0,0835	0,0832	0,0838	0,0844	0,0840	0,0837	0,0870	0,0878	0,0815	0,0804	0,0787	0,0804	0,0795	0,0803	0,0794	0,0787
107		ПП-546	ПП15 ПП АТС-419 ул.Коваленкокая,2а	0,000	16-00	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
108		ПП-4773	ПП4773 ПС-417/3 бун. 60 лет Октября, 24	0,000	16-00	0,001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
109		ПП-4805	ПП4805 ПС-417/3 бун. 60 лет Октября, 24	0,009	16-00	0,193	0,0078	0,0079	0,0078	0,0078	0,0079	0,0081	0,0083	0,0082	0,0082	0,0083	0,0083	0,0082	0,0086	0,0086	0,0086	0,0077	0,0079	0,0077	0,0079	0,0078	0,0079	0,0078	0,0078	0,0077
110		ПП-4043	ПП4043 АТС-468 (АТС-417) ул.Советская, 2	0,012	16-00	0,258	0,0105	0,0105	0,0104	0,0105	0,0106	0,0108	0,0111	0,0110	0,0109	0,0110	0,0111	0,0110	0,0110	0,0114	0,0115	0,0107	0,0106	0,0104	0,0106	0,0104	0,0106	0,0104	0,0104	0,0103
111		ПП-4043	ПП4043 АТС-468 (АТС-417) ул.Советская, 2	0,079	16-00	1,764	0,0718	0,0718	0,0713	0,0717	0,0723	0,0725	0,0740	0,0758	0,0751	0,0748	0,0754	0,0758	0,0755	0,0753	0,0782	0,0789	0,0732	0,0723	0,0708	0,0723	0,0714	0,0722	0,0713	0,0707
112		ПП-372	ВРУ-0,4кВ АТС-94 Милова,35а №37839570	0,027	16-00	0,596	0,0242	0,0243	0,0241	0,0242	0,0244	0,0245	0,0250	0,0256	0,0254	0,0253	0,0255	0,0256	0,0255	0,0254	0,0264	0,0267	0,0248	0,0244	0,0239	0,0244	0,0241	0,0244	0,0241	0,0239
113		ПП-324	ВРУ-0,4кВ АТС-253 Леова,8 розетный №03310596	0,000	16-00	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114		ПП-324	ВРУ-0,4кВ АТС-253 Леова,8 основной №37839579	0,019	16-00	0,421	0,0171	0,0171	0,0170	0,0171	0,0172	0,0173	0,0177	0,0181	0,0179	0,0178	0,0180	0,0181	0,0180	0,0180	0,0187	0,0188	0,0175	0,0172	0,0169	0,0172	0,0170	0,0172	0,0170	0,0169
115		ПП-279	АТС-255,256 ул.Я.Куцамы 10а	0,057	16-00	1,267	0,0515	0,0516	0,0512	0,0515	0,0519	0,0521	0,0531	0,0545	0,0539	0,0537	0,0541	0,0544	0,0542	0,0540	0,0561	0,0567	0,0526	0,0519	0,0508	0,0519	0,0513	0,0518	0,0512	0,0508
116		ПП-279	АТС-255,256 ул.Я.Куцамы 10а	0,011	16-00	0,256	0,0104	0,0104	0,0103	0,0104	0,0105	0,0105	0,0107	0,0110	0,0109	0,0108	0,0109	0,0110	0,0109	0,0109	0,0113	0,0114	0,0106	0,0105	0,0103	0,0105	0,0104	0,0105	0,0103	0,0103
117		ПП-241	ВРУ-0,4кВ АТС-296 Пушкова 28а №35682628	0,003	16-00	0,073	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0031	0,0032	0,0031	0,0031	0,0032	0,0031	0,0031	0,0033	0,0033	0,0030	0,0030	0,0029	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0029	0,0029
118		ПП-47	ВРУ-0,4кВ АТС-98/2 Ватулина,18а №38626838	0,016	16-00	0,352	0,0143	0,0143	0,0142	0,0143	0,0144	0,0145	0,0148	0,0152	0,0150	0,0149	0,0151	0,0151	0,0151	0,0150	0,0156	0,0158	0,0146	0,0144	0,0141	0,0144	0,0143	0,0144	0,0142	0,0141
119		ПП-1124	АТС-98/3 ул.Монтегроская 9а	0,000	16-00	0,001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
120		ПП-308	АТС-98/3 ул.Монтегроская 9а	0,010	16-00	0,220	0,0090	0,0090	0,0089	0,0090	0,0090	0,0091	0,0092	0,0095	0,0094	0,0093	0,0094	0,0095	0,0094	0,0094	0,0098	0,0099	0,0092	0,0090	0,0088	0,0090	0,0089	0,0090	0,0089	0,0088
121		ПП-365	ВРУ-0,4кВ АТС-297 Рыского,17а Т1 №37839507	0,104	16-00	2,330	0,0948	0,0948	0,0942	0,0947	0,0954	0,0958	0,0977	0,1002	0,0991	0,0987	0,0995	0,1001	0,0997	0,0994	0,1033	0,1042	0,0967	0						

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт																		
Дата: 15.06.2022г.		Наименование (потребитель/ТСО): ПС "ПОМЗ". Нагрузка по расчетным приборам										№ договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): в						
Часы	пс ПОМЗ фид. № 601	пс ПОМЗ фид. № 602	пс ПОМЗ фид. № 603	пс ПОМЗ фид. № 604	пс ПОМЗ фид. № 605	пс ПОМЗ фид. № 606	пс ПОМЗ фид. № 607	пс ПОМЗ фид. № 608	пс ПОМЗ фид. № 609	пс ПОМЗ фид. № 610	ТСН 1	ТСН 2	итого			Итого, с учетом сторонних (сумма колонок (13+14+15)	Сторонни е	Всего по договору без сторонних потребите лей (16-17)
													пс ПОМЗ Тр-р №1	пс ПОМЗ Тр-р №2	по напряжению ТСН-1,2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	10		11	12	13	14	15	16	17	18
0-1	0,2205	0	0,00018	0,0048	0,00018	0,0816	0	1,16712	0,12852	0,0027	0	0	0,34992	1,25424	0,000	1,6042		1,6042
1-2	0,22032	0	0,00018	0,0048	0	0,08304	0	1,10628	0,1278	0,0027	0	0	0,34848	1,19664	0,000	1,5451		1,5451
2-3	0,2205	0	0,00018	0,0048	0,00018	0,08208	0	1,1394	0,12888	0,00288	0,0015	0	0,35064	1,22976	0,001	1,5819		1,5819
3-4	0,22752	0	0,00018	0,0048	0,00018	0,08304	0	1,107	0,12636	0,0027	0	0	0,35424	1,1952	0,000	1,5494		1,5494
4-5	0,22608	0	0	0,00384	0,00018	0,07824	0	1,11564	0,12924	0,00288	0,00054	0	0,3564	1,20024	0,001	1,5572		1,5572
5-6	0,21564	0	0,00018	0,00384	0,00018	0,0792	0	1,134	0,12744	0,0027	0,00282	0	0,34488	1,22112	0,003	1,5688		1,5688
6-7	0,21528	0	0,00018	0,00336	0	0,0792	0	1,27188	0,13932	0,0027	0	0	0,35352	1,35792	0,000	1,7114		1,7114
7-8	0,22662	0	0,00018	0,00384	0,00018	0,08592	0	1,42884	0,1494	0,00252	0,00402	0	0,37512	1,5264	0,004	1,9055		1,9055
8-9	0,24696	0	0	0,00576	0,00018	0,09696	0	1,50516	0,1476	0,00252	0,02022	0	0,39456	1,6308	0,020	2,0456		2,0456
9-10	0,25398	0	0,00018	0,02064	0,00018	0,10032	0	1,57176	0,15444	0,00234	0,01368	0	0,40896	1,70856	0,014	2,1312		2,1312
10-11	0,25866	0	0	0,0336	0	0,10224	0	1,57716	0,17064	0,00234	0,00384	0	0,4284	1,72008	0,004	2,1523		2,1523
11-12	0,22266	0	0,00018	0,03408	0,00018	0,1032	0	1,59624	0,16524	0,00252	0,0141	0	0,39096	1,74744	0,014	2,1525		2,1525
12-13	0,21888	0	0,00018	0,04416	0,00018	0,07968	0	1,50588	0,15948	0,00252	0	0	0,378	1,6092	0,000	1,9872		1,9872
13-14	0,24444	0	0	0,0216	0,00018	0,08832	0	1,47996	0,15408	0,00234	0,00708	0	0,39888	1,59912	0,007	2,0051		2,0051
14-15	0,22806	0	0,00018	0,02832	0	0,09264	0	1,56132	0,15444	0,00252	0	0	0,38232	1,68336	0,000	2,0657		2,0657
15-16	0,2466	0	0,00018	0,02496	0,00018	0,09504	0	1,5318	0,14904	0,00252	0	0	0,39528	1,65312	0,000	2,0484		2,0484
16-17	0,22698	0	0	0,024	0,00018	0,096	0	1,5246	0,14652	0,00252	0	0	0,37656	1,63584	0,000	2,0124		2,0124
17-18	0,21564	0	0,00018	0,01296	0,00018	0,09648	0	1,4778	0,14364	0,00252	0	0	0,35928	1,58256	0,000	1,9418		1,9418
18-19	0,21528	0	0,00018	0,0072	0	0,09408	0	1,40436	0,14832	0,0027	0	0	0,36288	1,50696	0,000	1,8698		1,8698
19-20	0,21366	0	0	0,00576	0,00018	0,09024	0	1,34856	0,1494	0,0027	0,0003	0	0,36288	1,44792	0,000	1,8111		1,8111
20-21	0,22464	0	0,00018	0,00576	0,00018	0,08496	0	1,35576	0,1494	0,0027	0	0	0,37512	1,4472	0,000	1,8223		1,8223
21-22	0,21744	0	0	0,00336	0,00018	0,08496	0	1,3878	0,1422	0,00252	0,0033	0	0,36144	1,48032	0,003	1,8451		1,8451
22-23	0,22086	0	0,00018	0,00384	0,00018	0,08688	0	1,395	0,14076	0,0027	0,00072	0	0,36216	1,48896	0,001	1,8518		1,8518
23-24	0,22356	0	0,00018	0,0048	0	0,08784	0	1,29204	0,14256	0,0027	0	0	0,36504	1,38528	0,000	1,7503		1,7503
Всего	5,45076	0	0,00306	0,31488	0,00324	2,13216	0	32,98536	3,47472	0,06246	0,07212	0	8,93592	35,50824	0,07212	44,51628	0	44,51628

Начальник СУЭЭ

 Сеньков Ю.В. тел.(883171) 3-37-49


Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 15.06.2022г. Наименование (потребитель/ТСО): ООО "Павловоэнерго" ПС "Новая" Нагрузка по расчетным приборам учета, МВт

№ договора (договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): в соответствии с Договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), 522003626 от 19.02.2018 года.

Часы	пс Новая фид. № 601	пс Новая фид. № 602	пс Новая фид. № 603	пс Новая фид. № 604	пс Новая фид. № 605	пс Новая фид. № 606	пс Новая фид. № 607	пс Новая фид. № 608	пс Новая фид. № 609	пс Новая фид. № 609Б	пс Новая фид. № 610	пс Новая фид. № 611	пс Новая фид. № 612	пс Новая фид. № 613	пс Новая фид. № 614	пс Новая фид. № 615	пс Новая фид. № 616	ПС Новая Т-1	ПС Новая Т-2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0-1	0,43416	0,28296	0	0,08736	0,19584	0,01152	0,000	0,7956	0,08736	0,28872	1,22832	0,050489	0,14688	0,73248	0,02448	1,486	0,01584	2,0196	3,8484
1-2	0,42552	0,21312	0	0,08064	0,18432	0,01152	0,000	0,6732	0,08064	0,26424	1,26144	0,0387725	0,14616	0,66336	0,0216	1,436	0,01152	1,9008	3,6108
2-3	0,41904	0,18	0	0,07776	0,18576	0,01152	0,000	0,6588	0,07776	0,2592	1,44144	0,0405195	0,14256	0,62592	0,01944	1,396	0,01152	1,818	3,7296
3-4	0,41616	0,16344	0	0,07296	0,18144	0,01008	0,000	0,58752	0,07296	0,24408	1,63728	0,040078	0,14616	0,59712	0,0144	1,425	0,0108	1,7928	3,8268
4-5	0,4104	0,16056	0	0,07392	0,18288	0,00864	0,000	0,5832	0,07392	0,2628	1,70064	0,041214	0,14976	0,61056	0,01872	1,450	0,0108	1,7892	3,9492
5-6	0,42552	0,14832	0	0,0864	0,18288	0,01152	0,000	0,58752	0,0864	0,31104	1,65744	0,0451912	0,15624	0,73728	0,32976	1,653	0,0108	1,8576	4,572
6-7	0,43272	0,19368	0	0,1056	0,2376	0,01008	0,000	0,62496	0,1056	0,39096	1,62576	0,052853	0,20448	0,96672	0,33192	1,845	0,0108	2,1708	4,968
7-8	0,4392	0,45144	0	0,1056	0,4752	0,01728	0,000	0,80856	0,1056	0,39744	1,93248	0,0831692	0,54072	1,01088	0,9	2,763	0,04536	2,898	7,1784
8-9	0,44496	0,79056	0	0,09696	0,52992	0,01872	0,000	1,18656	0,09696	0,40392	2,07648	0,0665522	0,6804	1,008	1,04256	3,177	0,11304	3,4236	8,3088
9-10	0,46584	0,864	0	0,1008	0,52704	0,01584	0,000	1,17864	0,1008	0,43704	1,89792	0,0760319	0,6264	1,02144	1,03104	3,190	0,09864	3,5172	8,1144
10-11	0,4464	0,87624	0	0,10176	0,5256	0,01728	0,000	1,14264	0,10176	0,40968	1,98	0,1022044	0,63144	1,03776	0,99576	3,115	0,11592	3,51	8,0892
11-12	0,45432	0,7632	0	0,10848	0,43488	0,01584	0,000	1,14552	0,10848	0,40392	1,79856	0,0742429	0,40392	1,06752	0,27864	2,354	0,09576	3,2004	6,3072
12-13	0,44352	0,45864	0	0,10272	0,46944	0,01728	0,000	0,8784	0,10272	0,42552	1,74096	0,1025703	0,52632	1,03872	0,85536	2,690	0,08064	2,9592	6,9732
13-14	0,45864	0,75168	0	0,09984	0,4896	0,01728	0,000	1,04976	0,09984	0,39168	1,71936	0,1070203	0,62928	0,98112	1,02672	3,008	0,11448	3,2544	7,6896
14-15	0,44424	0,84024	0	0,1008	0,49968	0,01296	0,000	1,12968	0,1008	0,38664	1,77264	0,2918324	0,5832	0,97056	1,02672	2,694	0,1044	3,2868	7,6716
15-16	0,44928	0,72936	0	0,10368	0,4608	0,0144	0,000	1,10664	0,10368	0,378	1,66896	0,1267879	0,5472	0,99072	0,44352	2,644	0,108	3,1032	6,7716
16-17	0,47232	0,60264	0	0,10176	0,43488	0,01008	0,000	0,9396	0,10176	0,39672	1,46016	0,0698077	0,3744	1,01472	0,16272	2,183	0,07776	2,8872	5,5152
17-18	0,46584	0,58176	0	0,11328	0,39888	0,01008	0,000	1,0008	0,11328	0,44208	1,54368	0,0692874	0,30816	1,09632	0,12312	2,065	0,07416	2,8116	5,5944
18-19	0,44064	0,58104	0	0,11904	0,38592	0,00864	0,000	0,98784	0,11904	0,43488	1,49616	0,0609717	0,24192	1,10976	0,11088	1,971	0,0576	2,7216	5,4036
19-20	0,47016	0,52776	0	0,12768	0,3744	0,01008	0,000	0,9648	0,12768	0,43488	1,35216	0,0496714	0,22464	1,128	0,11016	1,884	0,06192	2,6784	5,1696
20-21	0,49608	0,37656	0	0,1344	0,35424	0,00864	0,000	0,9288	0,1344	0,46224	1,31904	0,0449374	0,19512	1,176	0,08136	1,695	0,06336	2,5164	4,9536
21-22	0,55224	0,4716	0	0,13632	0,33264	0,01008	0,000	0,96912	0,13632	0,47088	1,32624	0,0408613	0,19152	1,19328	0,08136	1,648	0,0432	2,6316	4,9716
22-23	0,54936	0,50328	0	0,12	0,3312	0,00864	0,000	0,92592	0,12	0,42696	1,3968	0,0419288	0,19224	1,07808	0,07848	1,535	0,036	2,5416	4,8024
23-24	0,49032	0,49104	0	0,10368	0,29808	0,00864	0,000	0,88056	0,10368	0,34488	1,38672	0,1967093	0,15696	0,90432	0,07488	1,312	0,03672	2,34	4,4496
Всего	10,947	12,003	0	2,461	8,673	0,297	0,000	21,735	2,461	9,068	38,421	1,914	8,146	22,761	9,184	50,619	1,409	63,630	136,469

Начальник СУЭЭ



Сеньков Ю.В. Тел: 8(83171)3-37-49

Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ

Дата: 15.06.2022г.

Наименование (потребитель/ТСО):

ООО "Павловоэнерго"


№ договора (договор энергоснабжения/для ТСО договор оказания услуг) :

в соответствии с Договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), 522003626 от 19.02.2018 года.

Наименование подстанции, класс напряжения	Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ	Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25°С) или номинальный ток обмоток трансформатора, А	Положение РПН(ПБВ)	Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП	04 ч.						10 ч.						21 ч.						
					I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ПС "Новая"	110/6			T1	219,0	6,4	1051,2	797,4	1,516	0,87	350,0	6,2	1758	1421	3	0,73	250,0	6,3	1276	1031	2	0,73	
	110/6			T2	490,0	6,4	2602,9	2175,6	5,06	0,67	900,0	6,20	4743	4055	10	0,62	600,0	6,3	3175	2637	6	0,65	

Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя

Начальник СУЭЭ _____



Сеньков Ю.В. тел: 8(83171)3-37-49

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 15.06.2022г. Наименование (потребитель/ТСО): ООО "Павловозэнерго" ПС "Литвинова". Нагрузка по расчетным приборам учета, МВт

№ договора (договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): в соответствии с Договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), 522003626 от 19.02.2018 года.

Часы	пс Литвинова фид. № 601	пс Литвинова фид. № 602	пс Литвинова фид. № 603	пс Литвинова фид. № 604	пс Литвинова фид. № 605	пс Литвинова фид. № 606	пс Литвинова фид. № 607	пс Литвинова фид. № 608	пс Литвинова фид. № 610	10	11	Итого			Итого, с учетом сторонних (сумма колонок (12+14+15))	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей (16-17)
												пс Литвинова Тр-р1	пс Литвинова Тр-р2	пс Литвинова ТСН			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17
0-1	0	2,6028	0	0	0	0	0	0	0			2,603	0	0,000	2,603		2,603
1-2	0	2,556	0	0	0	0	0	0	0			2,556	0	0,000	2,556		2,556
2-3	0	2,511	0	0	0	0	0	0	0			2,511	0	0,000	2,511		2,511
3-4	0	2,6082	0	0	0	0	0	0	0			2,608	0	0,000	2,608		2,608
4-5	0	2,7432	0	0	0	0	0	0	0			2,743	0	0,000	2,743		2,743
5-6	0	2,826	0	0	0	0	0	0	0			2,826	0	0,000	2,826		2,826
6-7	0	2,8944	0	0	0	0	0	0	0			2,894	0	0,000	2,894		2,894
7-8	0	2,0538	0	0	0	0	0	0	0			2,054	0	0,000	2,054		2,054
8-9	0	0,6444	0	0	0	0	0	0	0			0,644	0	0,000	0,644		0,644
9-10	0	0,6714	0	0	0	0	0	0	0			0,671	0	0,000	0,671		0,671
10-11	0	0,666	0	0	0	0	0	0	0			0,666	0	0,000	0,666		0,666
11-12	0	0,6732	0	0	0	0	0	0	0			0,673	0	0,000	0,673		0,673
12-13	0	0,3204	0	0	0	0	0	0	0			0,320	0	0,000	0,320		0,320
13-14	0	0,7128	0	0	0	0	0	0	0			0,713	0	0,000	0,713		0,713
14-15	0	0,6876	0	0	0	0	0	0	0			0,688	0	0,000	0,688		0,688
15-16	0	0,5238	0	0	0	0	0	0	0			0,524	0	0,000	0,524		0,524
16-17	0	0,4698	0	0	0	0	0	0	0			0,470	0	0,000	0,470		0,470
17-18	0	1,3716	0	0	0	0	0	0	0			1,372	0	0,000	1,372		1,372
18-19	0	1,8288	0	0	0	0	0	0	0			1,829	0	0,000	1,829		1,829
19-20	0	1,3158	0	0	0	0	0	0	0			1,316	0	0,000	1,316		1,316
20-21	0	0,3222	0	0	0	0	0	0	0			0,322	0	0,000	0,322		0,322
21-22	0	0,3222	0	0	0	0	0	0	0			0,322	0	0,000	0,322		0,322
22-23	0	2,0088	0	0	0	0	0	0	0			2,009	0	0,000	2,009		2,009
23-24	0	2,7108	0	0	0	0	0	0	0			2,711	0	0,000	2,711		2,711
Всего	0	36,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,045	0	0	36,045	0	36,045

Начальник СУЭЭ

Сеньков Ю.В. тел.

8(83171)3-37-49

Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ

Дата: 15.06.2022г.

Наименование (потребитель/ТСО):

ООО "Павловоэнерго"

№ договора (договор энергоснабжения/для ТСО договор оказания услуг) : в соответствии с Договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), 522003626 от 19.02.2018 года.

Наименование подстанции, класс напряжения	Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ	Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ	Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А	Положение РПН(ПБВ)	Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП	04ч.						10 ч.						21 ч.						
						I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	I /А/	U /кВ/	P /кВт/	Q /кВар/	S, МВА	tgφ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ПС "Литвиново"	110/6				T1	550	6	2740	1534,4	4,68	0,67	132,3	6,1	670	361,8	1,17	0,65	60,7	6,2	320	169,6	0,583	0,62	
					T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110/6					T1																		
						T2																		

Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя

Начальник СУЭЭ _____



тел. __ Сеньков Ю.В. тел: 8(83171)3-37-49

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2021/2022гг.

Внеочередной замер: 15.06.2022 г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловозэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отслюще	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 15.12.2021, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ООО "Павловозэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПМЗ Восход"	ПП-9 КТП №1,2,3	все фидеры кроме аварийной и технологической брони	ОП	20	1,079	0,886	0,839	0,751	0,744	0,736	0,819	1,260	1,977	2,043	2,019	1,909	1,337	1,801	1,970	1,836	1,542	1,583	1,569	1,493	1,305	1,441	1,429	1,372
2	ОАО "Сосновскатропромтехника"	ТПП-110/6кВ "Литвиново"	ф.602	ОП	20	2,603	2,556	2,511	2,608	2,743	2,826	2,894	2,054	0,644	0,671	0,666	0,673	0,320	0,713	0,688	0,524	0,470	1,372	1,829	1,316	0,322	0,322	2,009	2,711
3	ООО "Павловозэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ТПП-110/6кВ "Новая"	Л-611(615)	ОП	5	1,486	1,436	1,396	1,425	1,450	1,653	1,845	2,763	3,177	3,190	3,115	2,354	2,690	3,008	2,694	2,644	2,183	2,065	1,971	1,884	1,695	1,648	1,535	1,312
4		ТПП-110/6кВ "Новая"	Л-612	ОП	20	0,14688	0,14616	0,14256	0,14616	0,14976	0,15624	0,20448	0,54072	0,6804	0,6264	0,63144	0,40392	0,52632	0,62928	0,5832	0,5472	0,3744	0,30816	0,24192	0,22464	0,1951	0,1915	0,1922	0,15696
5		ТПП-110/6кВ "Новая"	Л-614	ОП	20	0,02448	0,0216	0,01944	0,0144	0,01872	0,32976	0,33192	0,9	1,04256	1,03104	0,99576	0,27864	0,85536	1,02672	1,02672	0,44352	0,16272	0,12312	0,11088	0,11016	0,0814	0,0814	0,0785	0,07488
6	ООО "Павловозэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ТОМЗ"	ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ	Т-1, Т-2 все фидеры, кроме ф. 2,3,4,5,9	ОП	20	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,00384	0,00384	0,00336	0,00384	0,00576	0,02064	0,0336	0,03408	0,04416	0,0216	0,02832	0,02496	0,024	0,01296	0,0072	0,00576	0,00576	0,00336	0,0038	0,0048
7	ООО "Борисов"	ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов"	ф.607	ОП	5	0,0287	0,0238	0,0249	0,0236	0,0254	0,0266	0,0267	0,0331	0,0460	0,0477	0,0682	0,0525	0,0523	0,0590	0,0520	0,0521	0,0430	0,0421	0,0375	0,0288	0,0311	0,0256	0,0261	0,0236
8	ООО "Терек"	ПС Новая ф.607 ТП-1	ф.607	ОП	5	0,0218	0,0150	0,0156	0,0165	0,0158	0,0186	0,0261	0,0501	0,0205	0,0283	0,0340	0,0217	0,0502	0,0480	0,2398	0,0746	0,0268	0,0272	0,0235	0,0208	0,0138	0,0153	0,0159	0,1731
9	АО "ТусСравн" производство	ПС "Новая" ф.616 ТП потребитель	ф.616	ОП	5	0,01584	0,01152	0,01152	0,0108	0,0108	0,0108	0,0108	0,04536	0,11304	0,09864	0,11592	0,09576	0,08064	0,11448	0,1044	0,108	0,07776	0,07416	0,0576	0,06192	0,0634	0,0432	0,036	0,03672
10	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	ф.5	ОП	20	0,01568	0,00752	0,00792	0,00764	0,00748	0,00728	0,01036	0,0166	0,03436	0,04616	0,04836	0,04904	0,03868	0,04836	0,04756	0,03996	0,03464	0,02548	0,02588	0,02488	0,0217	0,0219	0,0187	0,01796
11	ООО "Стройка" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	ф.1	ОП	20	0,00936	0,01066	0,00856	0,00556	0,00086	0,00276	0,00084	0,0026	0,0009	0,00254	0,0262	0,04406	0,0417	0,043	0,03524	0,03636	0,0396	0,03784	0,03238	0,01644	0,0196	0,0134	0,0066	0,0072
12	население (47 дв и 19 МКД 209 кв.) и 6 зданий ул.Коммуны, ул.Инициативная, ул.Советская	ПС "Новая" ф.609Б ЗТП-2020А	вводной ВА в РУ-0,4кВ ЗТП-2020А	ОП	20	0,0243	0,0260	0,0267	0,0272	0,0253	0,0278	0,0297	0,0353	0,0401	0,0389	0,0354	0,0356	0,0295	0,0322	0,0332	0,0309	0,0248	0,0261	0,0263	0,0260	0,0319	0,0276	0,0257	0,0237
13	ЗАО "Зарь" производство	ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А	РУ-6кВ ЗТП-2155А кв.8	ОП	20	0,1219	0,1137	0,1213	0,1313	0,1234	0,1047	0,1047	0,1216	0,1247	0,1205	0,1187	0,1191	0,1183	0,1265	0,1187	0,1186	0,1149	0,1163	0,1168	0,1182	0,1172	0,1153	0,1164	0,0872
14	население 89 дв ф.2, ф.3 ул.Виноградная, ул.Романовская, ул.Усадьбинная	ПС Таремская ф.601 КТП-2164А	РУ-0,4кВ ф.2, ф.3	ОП	20	0,0673	0,0621	0,0620	0,0613	0,0620	0,0614	0,0665	0,0723	0,0715	0,0721	0,0713	0,0733	0,0758	0,0738	0,0770	0,0768	0,0779	0,0798	0,0853	0,0934	0,0997	0,0963	0,0911	0,0823

Начальник СУЭЭ Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49

