

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2022/2023гг.
 Внеочередной замер: 15.03.2023г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключе	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 15.03.2023, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПМЗ Восход"	(ТП-9 КТП №1,2,3)	все ячейки кроме аварийной и технологической брони	ОП	20	1,3226	1,0555	0,9742	0,9648	0,9302	0,9230	0,9893	1,3788	2,2500	2,4617	2,4970	2,4732	1,6956	2,2903	2,6186	2,3494	1,9058	1,7928	1,7294	1,7503	1,4587	1,6301	1,5538	1,4306
2	ОАО "Сосновкагазпромтехника"	ТП-110/6кВ "Литвиново"	Ф.602	ОП	20	3,0108	3,0912	3,0978	3,0666	2,9604	3,0546	3,0882	2,4930	0,6162	0,8088	0,6462	0,5238	0,3462	0,4788	0,6006	0,4008	0,4638	0,3666	0,3546	0,3492	0,3504	0,3492	1,8876	2,5512
3	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроуретат"	ТП-110/6кВ "Новая"	Л-611(615)	ОП	20	0,8784	0,8705	0,8561	0,8395	0,9497	0,9965	1,0044	1,6538	1,7532	1,7770	1,5883	1,1218	1,4558	1,5998	1,6798	1,5653	1,3270	1,1801	1,0879	0,9475	0,8093	0,7632	0,7704	0,8035
4		ТП-110/6кВ "Новая"	Л-612	ОП	20	0,1858	0,1894	0,1886	0,1850	0,1958	0,2002	0,2347	0,5875	0,6718	0,6192	0,6235	0,4061	0,5875	0,6372	0,5990	0,5695	0,5069	0,4586	0,4486	0,2952	0,2729	0,2686	0,2599	0,2534
5		ТП-110/6кВ "Новая"	Л-614	ОП	20	0,1015	0,0886	0,0828	0,0821	0,0850	0,3679	0,3816	1,0476	1,1376	1,1412	1,1484	0,4277	0,9929	1,1333	1,1066	0,5796	0,3636	0,3362	0,2866	0,2340	0,2182	0,1879	0,1865	0,1692
6	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПОМЗ"	ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ	Т-1, Т-2 все фидера, кроме Ф. 2,3,4,5,9	ОП	20	0,0335	0,0339	0,0347	0,0339	0,0339	0,0340	0,0371	0,0529	0,0388	0,0505	0,0745	0,0739	0,0754	0,0751	0,0691	0,0699	0,0621	0,0554	0,0334	0,0327	0,0342	0,0304	0,0336	0,0334
7	ООО "Борисов"	ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов"	Ф.607	ОП	20	0,0326	0,0281	0,0319	0,0319	0,0244	0,0304	0,0506	0,0431	0,0559	0,0945	0,0825	0,0806	0,0577	0,0694	0,0690	0,0671	0,0637	0,0443	0,0394	0,0371	0,0386	0,0259	0,0307	0,0206
8	ООО "Терем"	ПС Новая ф.607 ТП-1	Ф.607	ОП	20	0,0113	0,0086	0,0382	0,0094	0,0083	0,0401	0,0154	0,0289	0,0532	0,0247	0,0330	0,0229	0,0225	0,0217	0,1159	0,0251	0,0255	0,0165	0,0124	0,0420	0,0086	0,0094	0,0420	0,1020
9	АО "ТехСервис" производство	ПС "Новая" ф.616 ТП потребителя	Ф.616	ОП	20	0,0374	0,0295	0,0295	0,0209	0,0151	0,0151	0,0216	0,0727	0,1591	0,1411	0,1454	0,1282	0,1195	0,1850	0,1634	0,1620	0,1058	0,0756	0,0598	0,0547	0,0598	0,0533	0,0454	0,0439
10	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	Ф.5	ОП	20	0,0153	0,0131	0,0052	0,0053	0,0053	0,0077	0,0160	0,0496	0,0644	0,0727	0,0640	0,0605	0,0650	0,0678	0,0602	0,0486	0,0394	0,0329	0,0273	0,0282	0,0214	0,0198	0,0200	0,0146
11	ООО "Стройка" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	Ф.1	ОП	20	0,0027	0,0031	0,0027	0,0030	0,0027	0,0024	0,0086	0,0122	0,0186	0,0207	0,0220	0,0202	0,0193	0,0196	0,0169	0,0157	0,0133	0,0105	0,0116	0,0107	0,0103	0,0104	0,0089	0,0044
12	ЗАО "Заря" производство	ПС Новая ф.609 В ЗТП-2155А	РУ-6кВ ЗТП-2155А ст.8	ОП	20	0,1487	0,1428	0,1491	0,1612	0,1543	0,1293	0,1467	0,1306	0,1479	0,1449	0,1453	0,1464	0,1534	0,1449	0,1447	0,1404	0,1421	0,1427	0,1441	0,1430	0,1411	0,1422	0,1112	

Начальник СУЭЭ  Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49