

**ПРОТОКОЛ № 23-изв/19-1**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО»**

606100, Нижегородская область, г. Павлово

13.09.2019г. 14-00

Комиссия по закупкам в составе:

**Председателя комиссии:** Орлова Ю.Н.

**Ответственного секретаря:** Малыгина Н.В.

**Членов комиссии:**

Титов О.В.

Шишин Ю.С.

Блинов Ю.Н.

Варыханов В.А.

Круглова А.В.

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85,71 % от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется)

**Повестка дня.**

О согласовании закупки у единственного исполнителя № 23-зп/19 от 12.09.2019г. на право заключения договора на поставку трансформатора типа ТМ-4000/35-У1.

**По повестке дня.**

1.1. В соответствии с пп. 13 п. 90 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго» согласовать заключение договора на поставку трансформатора типа ТМ-4000/35-У1 для нужд филиала ООО «Павловоэнерго» с Обществом с ограниченной Ответственностью «Электропром» как с единственным исполнителем (подрядчиком) по цене, согласованной в установленном ООО «Павловоэнерго» порядке, но не более 2 872 000 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Цена настоящего договора включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг.

1.3. Объем закупаемого товара: 1 (одна) штука.

Срок исполнения договора: с 13.09.2019г. по 12.11.2019г. включительно.

Решение принято единогласно.

Дата подписания протокола 13.09.2019 г.

Подписи:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ПАВЛОВОЭНЕРГО»**

Акт

о наличии чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) на объекте П/С «ПОМЗ»

Место составления Акта:

Нижегородская обл.

г. Павлово

В присутствии:

1. Блинова Ю.Н. Главный инженер,
2. Черстова В.В. Инженер по техническому надзору,
3. Чибисова Д.В. Электромонтер по обслуживанию подстанций,
4. Представителя подрядной организации ООО «ВЭС» (по согласованию)
5. Кириллова А.О. Глава администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

Дата составления Акта:

09.09.2019г.

составила настоящий акт в подтверждение факта чрезвычайных обстоятельств на объекте п/с «ПОМЗ» Т-2 по адресу г. Павлово ул. Вокзальная д. 64, произошедших 06.09.2019г.

Установили, что Происшествие заключается в следующем:

1.	Наименование Происшествия:	Угроза чрезвычайных обстоятельств, которые создают опасность для жизни и здоровья человека и угрозу срыва производственных процессов.		
2.	Обстоятельства и характеристики Происшествия	06.09.2019г. - отключение Т-2 п/с «ПОМЗ» от дифференциальной защиты. В процессе испытания Т-2 п/с «ПОМЗ» подрядная организация ООО «ВЭС» дала заключение – «Трансформатор испытание не выдержал»		
3.	Причина Происшествия	Длительный срок службы трансформатора.		
4.	Последствия Происшествия	Электроснабжение потребителей осуществляется с Т-1 П/С «ПОМЗ». Не обеспечивается II категория по надежности электроснабжения потребителей.		
5.	Краткое описание мероприятий, необходимых для устранения последствий Происшествия	В связи с подготовкой к ОЗП 2019-2020гг. и невозможностью быстрого ремонта и восстановления работоспособности трансформатора принято решение о его замене - ТМ-4000/35/6,3.		
6.	Наименование и количество (объем) товаров (работ, услуг), необходимых для устранения последствий Происшествия	Наименование товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Количество (объем)
		Устройство подъездных путей до П/С «ПОМЗ»	ед.	1
		Покупка ТМ-4000/35/6,3	шт.	1
		Заключение договора демонтаж / монтаж ТМ-4000/35/6,3 с пуско-наладочными работами	ед.	1

Подписи:

Главный инженер

Инженер по техническому надзору

Электромонтер по обслуживанию подстанций

Представитель подрядной организации ООО «ВЭС»

Глава администрации

Павловского муниципального района

Нижегородской области

Блинов Ю.Н.

Черстова В.В.

Чибисов Д.В.

Корниенко В.А.

Кириллов А.О.

