

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2025/2026гг .
Внеочередной замер: 18.03.2026 г.
Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключе	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 17.12.2025, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ОАО "Павловский машиностроительный завод"Восход"	ТП-9, КТП №1,2,3	Все ячейки кроме ячеек аварийной и технологической брони	ОП	20	1,6434	1,593	1,11528	1,23516	1,36152	1,35396	1,29816	2,16612	2,5596	2,673	2,99052	1,95444	1,87128	2,56068	2,58156	2,45484	2,67192	1,67796	2,24352	1,7172	1,78524	1,93428	2,01852	1,5066
2	ОАО "Сосновскагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 602	ОП	20	2,2938	3,0102	2,9856	3,0654	3,078	2,9736	1,7058	0,3648	0,3666	0,3684	0,366	0,3672	0,3642	0,3648	0,3672	0,3636	0,3612	0,3618	0,3606	0,3594	0,3594	0,807	2,6154	2,586
3	ОАО "Сосновскагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 603	ОП	20	0,0576	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288
4	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.611	ОП	20	1,12608	1,05696	0,97632	0,92016	1,08936	1,13256	1,224	1,692	1,74816	1,68624	1,56024	1,19376	1,60848	1,68768	1,84176	1,67544	1,44144	1,13328	0,92736	0,88416	0,79848	0,81	0,81288	1,22112
5	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.612	ОП	20	0,33912	0,32436	0,31464	0,31428	0,30852	0,30384	0,39852	0,70884	0,74412	0,72504	0,7002	0,46944	0,71496	0,7092	0,71604	0,66708	0,57384	0,51552	0,45684	0,41292	0,39924	0,4104	0,39564	0,38304
6	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.614	ОП	20	0,18324	0,18144	0,17892	0,17784	0,31356	0,31356	0,3834	1,21752	1,25136	1,22796	1,13184	0,32148	1,20204	1,19772	1,1466	0,77436	0,37908	0,34992	0,29988	0,2502	0,20376	0,21636	0,216	0,21492
7	ООО"Николь-Пак-Империял"	ГПП 110/6кВ "Кристалл"	КРУН-6кВ яч.1	ОП	20	0,79920	0,81072	0,80928	0,83304	0,82296	0,82800	0,84888	0,90504	0,89928	0,92304	0,95472	0,93240	0,94320	0,93816	0,92232	0,92304	0,98280	0,97272	0,94392	0,95400	0,95400	0,91584	0,92736	0,92520
8	ООО "Борисов"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,0312	0,03	0,0318	0,0312	0,0312	0,0312	0,0366	0,0402	0,0594	0,0654	0,0618	0,0666	0,057	0,057	0,0582	0,057	0,051	0,0462	0,0384	0,0378	0,0354	0,0342	0,0324	0,03
9	ООО "Герем"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,0066	0,0066	0,0072	0,006	0,0066	0,0072	0,0054	0,0054	0,0054	0,0102	0,0108	0,0276	0,018	0,0126	0,0114	0,0198	0,0114	0,0156	0,0114	0,0096	0,0102	0,0084	0,0072	0,006
10	АО "ТехСервис" производство	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.616	ОП	20	0,03276	0,03132	0,03096	0,03024	0,0288	0,02556	0,03168	0,10476	0,1404	0,1476	0,15444	0,13428	0,13104	0,15732	0,1296	0,13536	0,11916	0,11124	0,10224	0,10116	0,0846	0,117	0,08604	0,07344
11	ООО "Русь"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1018	ОП	20	0,028	0,027	0,027	0,027	0,028	0,029	0,041	0,058	0,080	0,090	0,085	0,090	0,088	0,089	0,087	0,087	0,081	0,085	0,061	0,060	0,044	0,036	0,027	0,026
12	ООО "Строй Гарант"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1019	ОП	20	0,024	0,026	0,028	0,029	0,028	0,034	0,074	0,089	0,104	0,106	0,108	0,114	0,100	0,115	0,097	0,079	0,057	0,044	0,035	0,035	0,036	0,030	0,026	0,026
13	ООО "ПИФАГОР-7"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1042	ОП	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	КТП-3	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1024	ОП	20	0,146	0,135	0,141	0,139	0,137	0,207	0,506	0,586	0,717	0,821	0,756	0,778	0,678	0,722	0,613	0,512	0,346	0,239	0,204	0,154	0,149	0,123	0,119	0,122
15	ООО "ПК Империя"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1014, 1040	ОП	20	0,061	0,056	0,059	0,053	0,056	0,045	0,132	0,146	0,149	0,136	0,157	0,176	0,121	0,198	0,214	0,206	0,220	0,145	0,152	0,128	0,137	0,096	0,072	0,070
16	ООО "Энергокомплект"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф. 1017(1024)	ОП	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	ООО "Нефтезаводстрой"	ПС "Кстовская-Аварийная" 110/6кВ	ф. 624 ТП-АБ3 ф.11	ОВБ	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Начальник СУЭЭ _____ Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49