

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2025/2026гг .
Внеочередной замер: 17.09.2025 г.

Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключ.	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 17.09.2025, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	19	25	26	27	28	29	30
1	ОАО "Павловский машиностроительный завод"Восход"	ГПП-110/6кВ "Новая" ф.602,608	Все ячейки кроме ячеек аварийной и технологической брони ТП-9,КТП-1,2,3	ОП	20	1,4465	1,1927	1,2323	1,2535	1,1747	1,1405	1,3709	1,7989	2,5254	2,4588	2,4833	2,1211	1,5674	2,1902	2,1200	2,1506	2,1679	2,2190	2,1902	1,9206	1,8731	1,7190	1,9422	1,8230	
2	ОАО "Сосновскагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 602	ОП	20	1,7250	1,8060	1,8474	1,7232	1,8624	1,8216	0,9420	0,6906	0,7464	0,3618	0,6120	0,3546	0,3564	0,3546	0,3558	0,3552	0,3510	0,3480	0,3474	0,3516	0,3504	1,0278	1,7418	1,7952	
3	ОАО "Сосновскагропромтехника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 603	ОП	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.611	ОП	20	0,8863	0,8539	0,8251	0,8064	1,0051	1,0130	1,0447	1,6294	1,8101	1,6301	1,3298	0,9943	1,3946	1,3853	1,4969	1,4587	1,2960	1,0202	0,8208	0,7142	0,6386	0,6653	0,6739	0,9828	
5	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.612	ОП	20	0,0070	0,0080	0,0090	0,0100	0,0110	0,0120	0,0130	0,0140	0,0150	0,0160	0,0170	0,0180	0,0190	0,0200	0,0210	0,0220	0,0230	0,0240	0,0250	0,0260	0,0270	0,0280	0,0290	0,0300	
6	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.614	ОП	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7	ООО "Борисов"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,0300	0,0306	0,0306	0,0306	0,0312	0,0312	0,0324	0,0372	0,0474	0,0504	0,0576	0,0582	0,0510	0,0522	0,0540	0,0552	0,0504	0,0414	0,0360	0,0360	0,0354	0,0300	0,0318	0,0306	
8	ООО "Терем"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0048	0,0048	0,0264	0,0426	0,0756	0,0210	0,0540	0,0462	0,0198	0,0168	0,0324	0,0264	0,0108	0,0102	0,0072	0,0054	0,0054	0,0042	
9	АО "ТехСервис" производство	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.616	ОП	20	0,0306	0,0295	0,0299	0,0306	0,0302	0,0227	0,0223	0,0907	0,1328	0,1393	0,1458	0,1076	0,1066	0,1292	0,1145	0,1260	0,0954	0,0911	0,1069	0,1105	0,0731	0,0695	0,0688	0,0637	
10	ООО "Николь-Пак-Импернал"	ГПП 110/6кВ "Кристалл"	КРУН-6кВ яч.1	ОП	20	0,8710	0,8690	0,8840	0,8400	0,9010	0,9360	0,9080	0,8940	0,9040	0,9430	0,9480	0,8960	0,9080	0,8880	0,9040	0,8500	0,8100	0,8420	0,8120	0,8730	0,8210	0,8880	0,8670	0,8320	
11	ООО "Русь"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1018	ОП	20	0,0530	0,0530	0,0520	0,0530	0,0530	0,0570	0,0730	0,0840	0,0960	0,1070	0,1290	0,1160	0,1120	0,1140	0,1170	0,1240	0,1110	0,0860	0,0840	0,0830	0,0660	0,0600	0,0510	0,0520	
12	ООО "Строй Гарант"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1019	ОП	20	0,0070	0,0070	0,0070	0,0080	0,0090	0,0100	0,0220	0,0390	0,0390	0,0410	0,0430	0,0450	0,0380	0,0340	0,0290	0,0260	0,0220	0,0140	0,0110	0,0090	0,0080	0,0080	0,0080	0,0080	
13	ООО "ПИФАГОР-7"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1042	ОП	20	0,0400	0,0400	0,0390	0,0400	0,0390	0,0390	0,0460	0,0700	0,1200	0,1400	0,1330	0,1430	0,1100	0,1310	0,1060	0,1220	0,1030	0,0670	0,0540	0,0550	0,0770	0,0670	0,0630	0,0640	
14	КТП-3	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1024	ОП	20	0,0260	0,0250	0,0270	0,0260	0,0290	0,0480	0,1270	0,1680	0,2000	0,1940	0,2050	0,2000	0,1770	0,1730	0,1680	0,1360	0,0960	0,0590	0,0510	0,0420	0,0410	0,0330	0,0330	0,0340	
15	ООО "ПК Империя"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф.1014, 1040	ОП	20	0,0890	0,0580	0,0570	0,0570	0,0610	0,0580	0,1500	0,1690	0,1780	0,1700	0,2190	0,2390	0,2020	0,2280	0,2510	0,2320	0,2300	0,2120	0,1660	0,1320	0,1560	0,1540	0,0740	0,0820	
16	ООО "Энергокомплект"	ПС "Янтарь" 110/10кВ	ф. 1017	ОП	20	0,0600	0,0590	0,0630	0,0610	0,0670	0,1110	0,2960	0,3920	0,4660	0,4540	0,4790	0,4670	0,4130	0,4030	0,3920	0,3180	0,2250	0,1380	0,1180	0,0980	0,0950	0,0780	0,0770	0,0780	
17	ООО "Нефтезаводстрой"	ПС "Кстовская-Аварийная" 110/6кВ	ф. 624 ТП-АБЗ ф.11	ОВБ	20	0,1126	0,1128	0,1154	0,1146	0,1158	0,1052	0,0984	0,2576	0,3684	0,3124	0,2092	0,2125	0,2699	0,2587	0,2136	0,2764	0,2176	0,1946	0,1614	0,1585	0,1139	0,1120	0,1110	0,1122	