

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2024/2025гг.
 Внеочередной замер: 18.09.2024 г.
 Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключ.	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 18.09.2024, за каждый час суток, величина активной мощности МВт.																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ОАО "Павловский машиностроительный завод "Восход"	ГПП-110/6кВ "Новая" ф.602,608	Все ячейки кроме ячеек аварийной и технологической брони ТП-9,КТП-1,2,3	ОП	20	1,2316	1,0436	1,0019	0,995	0,9817	0,9853	1,0804	1,4922	2,1262	2,1895	2,1982	1,8562	1,3637	2,0045	2,1784	1,9948	1,8083	1,8698	1,8281	1,6038	1,4195	1,436	1,4522	1,3795						
2	ОАО "Сосновкагропром техника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 602	ОП	20	2,427	2,3808	2,3412	2,3472	2,706	2,493	1,2942	0,4872	0,6	0,5976	0,6618	0,3552	0,6858	0,621	0,399	0,3516	0,3468	0,3426	0,3456	0,3486	0,3444	1,3782	2,5968	2,6604						
3	ОАО "Сосновкагропром техника"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	ф. 603	ОП	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.611	ОП	20	0,9482	0,9065	0,833	0,8186	0,882	0,9641	1,0174	1,6373	1,8072	1,6841	1,4803	1,08	1,5163	1,4738	1,453	1,5214	1,2751	1,0354	0,8777	0,8215	0,7625	0,7906	0,7042	0,8525						
5	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.612	ОП	20	0,392	0,378	0,36	0,3463	0,3452	0,338	0,4255	0,7517	0,8168	0,7852	0,7344	0,5134	0,7394	0,7628	0,7391	0,7031	0,5929	0,5587	0,5177	0,4712	0,419	0,414	0,4169	0,4104						
6	ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.614	ОП	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296	0	0	0						
7	ООО "Николь-Пак-Импернал"	ГПП 110/6кВ "Кристалл"	КРУН-6кВ яч.1	ОП	20	0,878	0,869	0,868	0,873	0,873	0,870	0,896	1,009	1,003	0,941	0,940	0,979	0,947	0,928	0,926	1,035	0,969	0,929	0,993	1,078	0,991	1,115	0,960	0,508						
8	ООО "Борисов"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,0732	0,0744	0,0768	0,078	0,081	0,0798	0,0798	0,1416	0,1332	0,162	0,1374	0,1314	0,1398	0,1332	0,1536	0,147	0,147	0,1248	0,1056	0,099	0,0924	0,093	0,0984	0,0972						
9	ООО "Терем"	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.607	ОП	20	0,022	0,019	0,016	0,016	0,016	0,015	0,016	0,034	0,047	0,052	0,053	0,076	0,094	0,054	0,071	0,082	0,044	0,057	0,035	0,037	0,033	0,028	0,026	0,020						
10	АО "ТехСервис" производство	ГПП-110/6кВ "Новая"	ф.616	ОП	20	0,0886	0,068	0,063	0,0601	0,063	0,0634	0,067	0,175	0,2866	0,2696	0,257	0,2099	0,2383	0,266	0,3053	0,3049	0,2502	0,284	0,247	0,2135	0,1771	0,2063	0,1764	0,1375						
11	ООО "Русь"	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф.1018	ОП	20	0,0434	0,0426	0,043	0,0412	0,043	0,0432	0,0472	0,0528	0,0838	0,0796	0,0856	0,0822	0,0764	0,0772	0,077	0,081	0,0692	0,0544	0,0514	0,0508	0,0482	0,0438	0,0428	0,0426						
12	ООО "Строй Гарант"	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф.1019	ОП	20	0,0309	0,03	0,0291	0,0237	0,0261	0,0354	0,084	0,1164	0,1293	0,1218	0,12	0,1467	0,1395	0,1317	0,12	0,1146	0,0768	0,0519	0,0306	0,0297	0,0366	0,0348	0,0327	0,0375						
13	ООО "ПИФАГОР-7"	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф.1042	ОП	20	0,0702	0,0858	0,0855	0,0864	0,0831	0,0774	0,06	0,081	0,1377	0,1611	0,1587	0,1581	0,1452	0,171	0,1539	0,1386	0,1362	0,105	0,0882	0,0897	0,1062	0,1104	0,0981	0,0945						
14	КТП-3	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф.1024	ОП	20	0,0377	0,0374	0,0363	0,0354	0,0347	0,0437	0,1098	0,1302	0,1482	0,1593	0,1607	0,1556	0,139	0,1436	0,1375	0,1252	0,0958	0,0754	0,0664	0,0444	0,0422	0,0426	0,0401	0,0409						
15	ООО "ПК Империя"	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф.1014, 1040	ОП	20	0,0762	0,081	0,0738	0,0738	0,0804	0,0492	0,1632	0,192	0,1968	0,168	0,2478	0,2586	0,1632	0,2154	0,204	0,183	0,2148	0,189	0,1296	0,1152	0,1344	0,147	0,095	0,090						
16	ООО "Энергокомплект"	ПС "Янгарь" 110/10кВ	ф. 1017(1024)	ОП	20	0,088	0,0872	0,0846	0,0825	0,0811	0,1021	0,2562	0,3039	0,3459	0,3717	0,3751	0,3631	0,3242	0,335	0,3209	0,2921	0,2234	0,176	0,155	0,1035	0,0985	0,0993	0,0935	0,0953						