АКТ № 21ик-1
инспекционной проверки
за сертифицированной продукцией: электрическая энергия код ОК005(ОКП)-011000
наименование и обозначение

" 23 " декабря 2022 г. г. Нижний Новгород
дата *город*

Орган по сертификации Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр по сертификации в Нижегородской области" (ОС ЭЭ ЭЗ АНО «Эксперт-НН»)
наименование

В период с 12 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г. на основании
договора № 010-47/000046 от 23 ноября 2022г.
наименование, номер, дата утверждения документа о проведении инспекционного контроля

Группа инспекционной проверки в составе:
Руководитель группы АНО «Эксперт-НН», эксперт - главный инженер Кондратьев Е.Н.
место работы, должность, фамилия, инициалы

Члены группы: АНО «Эксперт-НН», эксперт по сертификации электрической энергии-Вьюнов М.В.; начальник лаборатории ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор Орлов С.И.
место работы, должность, фамилия, инициалы

провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную проверку:
качества электрической энергии код ОК 35. 11. 10. 110 в распределительных сетях
наименование и обозначение продукции

Общество с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго»
наименование изготовителя, обладателя сертификата

по ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (раздел 4, п.п. 4.2.1; 4.2.2).
наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие: ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (раздел 4, п. 4.2.1; 4.2.2)

Образцы продукции испытаны: ИЛ ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор» аттестат аккредитации № RA.RU.21ВЖ01 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 30.08.2016г.
наименование испытательной лаборатории (базы)

по ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
наименование, обозначение нормативного документа на методы испытаний

При проверке в пунктах контроля качества электрической энергии получены следующие результаты:

№ п.п.	Место установки прибора	Центр питания	Прибор, зав. №	Период испытаний	Номер протокола	Результат испытаний на соответствие НД
1	**ТП 2170А ; Т1; РУ-0,4кВ (1 сш)** Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Парковая	**п/с Новая 110/6 кВ; Т2; СШ2**	"Ресурс-UF2" №2029	13.12.22 0:00 - 19.11.22 23:59	044-45.0113-4ИК	Соответствует
2	**ТП2194А Т1; РУ-0,4кВ (1 сш)** г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Парковая	**п/с Новая 110/6 кВ; Т2; СШ2**	"Ресурс-UF2" №3176	13.12.22 0:00 - 19.11.22 23:59	044-45.0113-3ИК	Соответствует
3	**ТП2418А Т1; РУ-0,4кВ (1 сш)** Нижегородская обл.,г. Павлово, ул. Карьерная	**п/с Ясенцы 110/6; Т1; СШ1**	"Ресурс-ПКЭ-1.7-ОИ-А" №54006717	13.12.22 0:00 - 19.11.22 23:59	044-45.0113-1ИК	Соответствует
4	**ТП2195А; Т1; РУ-0,4кВ (1 сш)** Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 5я Северная	**п/с Ясенцы 110/6; Т1; СШ1**	"Ресурс-ПКЭ-1.7-ОИ-А" №54006718	13.12.22 0:00 - 19.11.22 23:59	044-45.0113-2ИК	Соответствует

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению: нет

Заключение: качество электрической энергии соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (раздел 4, п. 4.2.1; 4.2.2)

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям,

Подтвердить действие сертификата соответствия № РОСС RU C-RU.АД05.А.00010/21 от 30.12.2021г.

возможность сохранения действия сертификата соответствия

Приложения:

протоколы периодического мониторинга качества электрической энергии № 044 - 45/0087-1/1,2 ÷ 044 - 45/0087-24/1,2, проведенные с 30.11.21. по 11.12.21

протоколы инспекционного контроля №№ 044-45.0113-1ИК ÷ 044-45.0113-4ИК, проведенные с 13.12.22. по 19.12.22г.

протоколы испытаний

Руководитель органа по сертификации _____ Вьюнов В.С.
подпись *расшифровка подписи*

Руководитель группы _____ Кондратьев Е.Н.
подпись *расшифровка подписи*

Члены группы _____ Вьюнов М.В.
подпись *расшифровка подписи*

_____ Орлов С.И.
подпись *расшифровка подписи*

С актом ознакомлен
Заместитель генерального директора
ООО «Павловоэнерго» _____ Титов О.В.
(обладатель сертификата) подпись расшифровка подписи

Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий
Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр по сертификации в Нижегородской области «Эксперт-НН"
(ОС ЭЭ ЭЗ АНО «Эксперт-НН»)
Аттестат аккредитации RA.RU.11АД05
Дата внесения в реестр 13.01.2016 г.
Адрес: 603000, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Гребешковский откос, 7

РЕШЕНИЕ № 21ик-1
от 23.12.2022г.
о подтверждении действия сертификата соответствия

На основании рассмотренных документов:
- акта инспекционного контроля (№ 21ик-1 от 23 декабря 2022г.)
- протоколов испытаний при инспекционном контроле № 044-45.0113-1ИК÷044-45.0113-4ИК
- результатов анализа информации об электрической энергии, код ОК 35.11.10.110,
наименование и обозначение продукции
поставляемой: Общество с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго»
наименование предприятия-изготовителя
орган по сертификации: Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий Автономной некоммерческой организации «Экспертный центр по сертификации в Нижегородской области» (ОС ЭЭ ЭЗ АНО «Эксперт-НН»)
наименование

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать результаты инспекционного контроля в части подтверждения сертификата соответствия электрической энергии положительными.
2. Электрическая энергия, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей, центров питания, указанных в Приложении к сертификату № РОСС RU C-RU.АД05.А.00010/21, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (раздел 4, п. 4.2.1; 4.2.2).
3. Подтвердить действие сертификата соответствия № РОСС RU C-RU.АД05.А.00010/21 от 30.12.2021г.
4. Провести инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 (раздел 4, п. 4.2.1; 4.2.2).: через один год до 30.12.2023г.
5. Направить данное Решение Обществу с ограниченной ответственностью «Павловоэнерго».
наименование предприятия-изготовителя

Руководитель органа по сертификации _____ В.С. Вьюнов
Личная подпись *Расшифровка подписи*

Эксперт по сертификации электрической энергии _____ М.В. Вьюнов
Личная подпись *Расшифровка подписи*