Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2018/2019гг .
Внеочередной замер: 20.03.2019 г.
Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения (мин)	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 20.03.2019, за кажый час суток, величина активной мощности МВт.																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ООО " Павловоэнерго" (ВПК) ОАО Дзержинское производственное	ПС "Пластик", ТП-10	ф.15	ОП	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2		ПС Пластик 1,2 110/10 ЦРП-1	РУ-6кВ (фидера кол-во. 21)	ОП	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	ООО " Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО"ПМЗ Восход"	(ТП-9 КТП №1,2,3)	все ячейки кроме аварийной и технологическо й брони	ОП	20	1,51	1,08	1,01	0,96	0,94	0,93	1,05	2,16	3,17	3,27	3,37	3,28	2,08	3,16	3,26	3,04	2,62	2,27	2,21	2,31	2,12	2,1	2	1,95
4	ОАО "Сосновскагропромтехн ика"	ГПП-110/6кВ "Литвиново"	Ф.602	ОП	20	1,88	1,94	2	1,95	1,91	2,01	1,97	1,89	2,43	2,6	2,51	2,47	1,93	2,49	2,43	2,25	2,17	2,04	2,05	2,07	1,77	2,05	2,06	1,85
5	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат"	ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-611	ОП	5	0,8	0,76	0,74	0,76	0,8	0,99	1,21	1,88	1,92	1,85	1,54	1,15	1,6	1,87	1,75	1,62	1,27	1,27	1,18	1,06	0,9	0,83	0,79	0,76
6		ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-612	ОП	20	0,11	0,11	0,1	0,09	0,09	0,09	0,13	0,22	0,26	0,24	0,24	0,17	0,23	0,23	0,24	0,23	0,18	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
7		ГПП-110/6кВ "Новая"	Л-614	ОП	20	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,35	0,3	1,04	1,19	1,18	1,11	0,47	1,03	1,13	0,95	0,41	0,07	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
8	ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПОМЗ"	ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ	Т-1, Т-2 все фидера, кроме Ф. 2,3,4,5,9	ОП	20	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11	0,13	0,14	0,15	0,11	0,13	0,12	0,12	0,05	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
9	ООО "Борисов"	ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов"	Ф.607	ОП	5	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,06	0,08	0,07	0,07	0,05	0,10	0,05	0,08	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,02
10	ООО "Терем"	ПС Новая ф.607 ТП-1	Ф.607	ОП	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,01	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
11	ООО "Альянс 2002" производство	ПС "Новая"ф.616 ТП потребителя	ф.616	ОП	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,1	0,1	0,11	0,08	0,06	0,1	0,09	0,09	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
12	ООО "Барс" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	ф.5	ОП	20	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08	0,12	0,14	0,16	0,16	0,18	0,17	0,16
13	ООО "Стройка" производство	ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А	ф.1	ОП	20	0,08	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	население (47 л/с и 19 МКД 209 кв.) и 6 юр.лиц ул.Комунны, ул.Инициативная, ул.Советская	ПС "Новая" ф.609Б ЗТП-2020А	вводной ВА в РУ-0.4кВ ЗТП-2020А	ОП	20	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
15	ЗАО "Заря" производство	ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А	РУ-6кВ ЗТП-2155А яч.8	ОП	20	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,11	0,1	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

16	население 89 л/с ф.2, ф.3 ул.Винокурова, ул.Романтиков, ул.Усадебная	ПС Таремская ф.601 КТП-2164А	РУ-0.4кВ ф.2, ф.3	ОП	20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05

Начальник СУЭЭ _____Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49