

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2020/2021гг.
Внеочередной замер: 17.03.2021 г.
Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловозэнерго"

| № п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода | Время отслюсч | Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 17.03.2021г., за каждый час суток, величина активной мощности МВт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|---|--------------|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ООО " Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО"ПМЗ Восход" | (ТП-9 КТП №1,2,3) | все ячейки кроме аварийной и технологическо й брони | ОП | 20 | 1,03824 | 0,8136 | 0,82152 | 0,79416 | 0,77688 | 0,73152 | 0,84888 | 1,41408 | 2,16144 | 2,13696 | 2,16216 | 2,02608 | 1,4112 | 2,03184 | 2,14632 | 2,10456 | 1,6848 | 1,65816 | 1,57824 | 1,46592 | 1,3162 | 1,3687 | 1,3723 | 1,3572 |
| 2 | ОАО "Сосновскагропромтехн ика" | ГТП-110/6кВ "Литвиново" | Ф.602 | ОП | 20 | 2,5014 | 2,658 | 2,7018 | 2,6628 | 2,3994 | 2,5596 | 2,5794 | 1,8924 | 1,3494 | 1,7604 | 1,6554 | 1,6062 | 1,1244 | 1,5798 | 1,5798 | 1,497 | 1,4334 | 1,2024 | 1,212 | 1,1766 | 1,0908 | 1,2144 | 2,0178 | 2,4726 |
| 3 | ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат" | ГТП-110/6кВ "Новая" | Л-611 | ОП | 20 | 0,68256 | 0,6552 | 0,64512 | 0,85968 | 0,79632 | 0,77904 | 0,85392 | 1,58256 | 1,85472 | 1,8216 | 1,50912 | 1,1016 | 1,42128 | 1,59552 | 1,65456 | 1,5192 | 1,16496 | 1,03968 | 0,936 | 0,88704 | 0,8064 | 0,7574 | 0,7848 | 0,78768 |
| 4 | | ГТП-110/6кВ "Новая" | Л-612 | ОП | 20 | 0,1008 | 0,09936 | 0,0972 | 0,09504 | 0,09576 | 0,10152 | 0,14472 | 0,33408 | 0,3816 | 0,38016 | 0,34848 | 0,22896 | 0,36216 | 0,37656 | 0,35208 | 0,2844 | 0,18936 | 0,16992 | 0,16992 | 0,13536 | 0,1123 | 0,1123 | 0,1116 | 0,10368 |
| 5 | | ГТП-110/6кВ "Новая" | Л-614 | ОП | 20 | 0,03744 | 0,03672 | 0,036 | 0,03528 | 0,10008 | 0,3708 | 0,32904 | 1,07352 | 1,15056 | 1,13616 | 1,10736 | 0,38736 | 1,13184 | 1,12608 | 1,02672 | 0,46152 | 0,11592 | 0,11232 | 0,09648 | 0,09504 | 0,0835 | 0,0756 | 0,0742 | 0,07272 |
| 6 | ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПЮМЗ" | ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ | Т-1, Т-2 все фидера, кроме Ф. 2,3,4,5,9 | ОП | 20 | 0,05364 | 0,04968 | 0,05004 | 0,05004 | 0,05004 | 0,0504 | 0,05004 | 0,05544 | 0,05868 | 0,07704 | 0,12312 | 0,14364 | 0,14364 | 0,11268 | 0,14328 | 0,12528 | 0,12708 | 0,06912 | 0,06228 | 0,0432 | 0,0511 | 0,036 | 0,0349 | 0,03564 |
| 7 | ООО "Борисов" | ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов" | Ф.607 | ОП | 20 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,022 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 8 | ООО "Терем" | ПС Новая ф.607 ТП-1 | Ф.607 | ОП | 20 | 0,054 | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,018 | 0,042 | 0,06 | 0,042 | 0,078 | 0,084 | 0,06 | 0,072 | 0,072 | 0,03 | 0,012 | 0,042 | 0,06 | 0,054 | 0,06 | 0,024 | 0,03 | 0,024 | 0,024 |
| 9 | АО "Техсервис" производство | ПС "Новая" ф.616 ТП потребителя | ф.616 | ОП | 20 | 0,01728 | 0,01296 | 0,00936 | 0,00864 | 0,00792 | 0,00864 | 0,0108 | 0,05328 | 0,10152 | 0,10008 | 0,11304 | 0,09072 | 0,08784 | 0,10224 | 0,09072 | 0,10008 | 0,0612 | 0,04176 | 0,03744 | 0,036 | 0,0389 | 0,0396 | 0,0382 | 0,0324 |
| 10 | ООО "Барс" производство | ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А | ф.5 | ОП | 20 | 0,00083 | 0,00417 | 0,00750 | 0,01083 | 0,01417 | 0,01750 | 0,02083 | 0,02417 | 0,02750 | 0,03083 | 0,03417 | 0,03750 | 0,04083 | 0,04417 | 0,04750 | 0,05083 | 0,05417 | 0,05750 | 0,06083 | 0,06417 | 0,06750 | 0,07083 | 0,07750 | 0,07750 |
| 11 | ООО "Стройка" производство | ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А | ф.1 | ОП | 20 | 0,0380 | 0,0337 | 0,0389 | 0,0329 | 0,0365 | 0,0360 | 0,0372 | 0,0328 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0070 | 0,0067 | 0,0057 | 0,0053 | 0,0060 | 0,0052 | 0,0257 | 0,0214 | 0,0404 | 0,0411 | 0,0357 | 0,0389 | 0,0336 | 0,0341 |
| 12 | ЗАО "Заря" производство | ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А | РУ-6кВ ЗТП-2155А | ОП | 20 | 0,13 | 0,125 | 0,123 | 0,143 | 0,141 | 0,115 | 0,105 | 0,127 | 0,103 | 0,129 | 0,125 | 0,127 | 0,123 | 0,137 | 0,125 | 0,127 | 0,121 | 0,123 | 0,123 | 0,125 | 0,125 | 0,123 | 0,121 | 0,125 |

Начальник СУЭЭ Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49

Сеньков Ю.В.