


<p>Составил: Заместитель главного инженера ООО «Павловоэнерго» Варыханов В.А.</p> 	<p>Согласовано: Главный инженер ООО «Павловоэнерго» Блинов Ю.Н.</p> 	<p>Утверждаю Генеральный директор ООО «Павловоэнерго» Орлова Ю.Н. « 06 » 06 2014г.</p> 
---	---	--

Техническое задание

На выполнение обязательств ООО «Павловоэнерго» по техническим условиям выданных филиалом «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья (п/с « Таремская»)

По техническим условиям для присоединения к электрическим сетям (ранее присоединенное реконструируемое энергопринимающее устройство, максимальная мощность которого увеличивается), выданных Филиалом «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение №1) осуществить обязанности заявителя ООО «Павловоэнерго».

После осуществления обязанностей заявителя, т. е. ООО «Павловоэнерго», исполнитель в срок до 01.06.2014г., должен предоставить в ООО « Павловоэнерго» следующие документы;

Акты о выполнении технических условий

Акты технологических присоединений

Акты границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

Все затраты и сбор информации возлагаются на исполнителя.

Приложение№1 прилагается.

Согласовано: 1 Зам. Генерального директора

Макшанцев А.Л.



Приложение № 1
к договору об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств
№ 2444-нр от « 17 » августа 2012г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрической сети

(ранее присоединенное реконструируемое энергопринимающее устройство,
максимальная мощность которого увеличивается)

№21/25-32-153 « 17 » августа 2012г.

Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Заявитель – ООО «ПавловоЕнерго» (заявка № 1021 от 15.06.2012)

- 1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя – КТП-2363А через ЛЭП-6кВ.
- 2.Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – КТП-2363А по адресу: Нижегородская обл., Павловский район, д.Лаптево.
- 3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет - 320кВт, в том числе:
 - существующая – 256кВт (оп.№14 отпайка от РП-28А ЛЭП-602 ПС «Таремская», 3 категория-256кВт);
 - дополнительная – 64кВт.
- 4.Категория по надежности электроснабжения электроприемников: 3 категория – 320кВт.
- 5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 6кВ.
- 6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2013г.
- 7.Точка присоединения к электрической сети: опора №14 ЛЭП-6кВ от РП-28А ЛЭП-602 ПС «Таремская».
- 8.Основной источник питания – ЛЭП-602 ПС «Таремская».
- 9.Резервный источник питания – отсутствует.
- 10.Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1.Обязательства сетевой организации отсутствуют.
- 11.Заявитель осуществляет:**
 - 11.1.Разработать проектную документацию на электроснабжение объекта в соответствии с действующими нормами и правилами. Государственную экспертизу проектной документации провести в установленном законодательством порядке.
 - 11.1.1.Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 - 11.1.2.Разработанную проектную документацию на электроснабжение согласовать с федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору.
 - 11.2.Электроснабжение объекта заявителя выполнить по существующей схеме от опоры №14 ЛЭП-6кВ от РП-28А ЛЭП-602 ПС «Таремская» с учетом существующей и дополнительной нагрузки согласно проекту.
 - 11.3.Для расчетного учета электроэнергии установить на стороне низшего напряжения трансформатора ТП-6/0,4кВ многофункциональный электронный счетчик с профилем мощности. Схему расчетного учета электроэнергии согласовать с группой обеспечения деятельности производственного отделения «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 - 11.4.Запроектировать и выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности от нормативных (вследствие подключения электроустановок

Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97 во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.5.После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» и федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору для осмотра.


11.6.Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения $\text{tg } \phi$ не более 0,4 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и реализовать проектные решения.

11.7.Получить разрешение федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объекта.

12. Срок действия технических условий - два года с момента подписания.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
филиала «Нижновэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

С.В. Ананьев





№ 1520-зр от « 5 » июня 2012г

1492
08.07.14

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрической сети

(ранее присоединенное реконструируемое энергопринимающее устройство,
мощность которого увеличивается)

№21/25-32-90 « 5 » июня 2012г.

Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Заявитель – ООО «ПавловоЕнерго» (заявка № 394 от 16.03.2012)

- 1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя – ЗТП-2307А.
- 2.Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – ЗТП-2307А по адресу: Нижегородская обл., Павловский район, с. Таремское, ул.Школьная.
- 3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет - 480кВт, в том числе:
 - существующая – 280кВт (ЛЭП-605 ПС «Таремская», 3 категория - 280кВт);
 - дополнительная – 200кВт.
- 4.Категория по надежности электроснабжения электроприемников: 3 категория – 480кВт.
- 5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 6кВ.
- 6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2013г.
- 7.Точка присоединения к электрической сети: ЛЭП-605 ПС «Таремская».
- 8.Основной источник питания – ЛЭП-605 ПС «Таремская».
- 9.Резервный источник питания – отсутствует.

10.Сетевая организация осуществляет:

- 10.1.Обязательства сетевой организации отсутствуют.

11.Заявитель осуществляет:

- 11.1.Разработать проектную документацию на электроснабжение объекта в соответствии с действующими нормами и правилами. Государственную экспертизу проектной документации провести в установленном законодательством порядке.
 - 11.1.1.Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 - 11.1.2.Разработанную проектную документацию на электроснабжение согласовать с федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору.
- 11.2.Электроснабжение объекта заявителя выполнить по существующей схеме от ЛЭП-605 ПС «Таремская» с учетом существующей и дополнительной нагрузки согласно проекту.
- 11.3.Для расчетного учета электроэнергии установить на стороне низшего напряжения трансформатора ТП-6/0,4кВ многофункциональный электронный счетчик с профилем мощности. Схему расчетного учета электроэнергии согласовать с группой обеспечения деятельности производственного отделения «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
- 11.4.Запроектировать и выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97 во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.5.После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» и федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору для осмотра.

11.6.Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения $\text{tg } \varphi$ не более 0,4 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и реализовать проектные решения.

11.7.Получить разрешение федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объекта.

12. Срок действия технических условий - два года с момента подписания.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
филиала «Нижновэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

С.В. Ананьев



№ 2100-нр от « 23 » июня 2012 г

1351
05.85

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрической сети

(ранее присоединенное реконструируемое энергопринимающее устройство,
максимальная мощность которого увеличивается)

№21/25-32-254

« 23 » июня 2012г.

Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Заявитель – ООО «Павлововоэнерго» (заявка № 1023 от 15.06.2012г.)

- 1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя – ТП-2355А через ЛЭП-6кВ.
- 2.Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – КТП-2355А по адресу: Нижегородская область, Павловский район, д. Горушки.
- 3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя - 80кВт, в том числе:
 - существующая – 30кВт (отпайка на КТП-2354 ЛЭП-602 ПС «Таремская», 3 категория – 30кВт);
 - дополнительная – 50кВт.
- 4.Категория по надежности электроснабжения электроприемников: 3 категория – 80кВт.
- 5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 6кВ.
- 6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2012 год.
- 7.Точка присоединения к электрической сети: опора № 6 отпайки на КТП-2354 ЛЭП-602 ПС «Таремская».
- 8.Основной источник питания – ЛЭП-602 ПС «Таремская».
- 9.Резервный источник питания – отсутствует.
- 10.Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1.Обязательства сетевой организации отсутствуют.
- 11.Заявитель осуществляет:
 - 11.1.В случаях предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.
 - 11.2.Электроснабжение объекта заявителя выполнить по существующей схеме от опоры № 6 отпайки на КТП-2354 ЛЭП-602 ПС «Таремская» с учетом существующей и дополнительной нагрузки.
 - 11.3.Для расчетного учета электроэнергии установить на стороне низшего напряжения трансформатора ТП-6/0,4кВ многофункциональный электронный счетчик с профилем мощности. Схему расчетного учета электроэнергии согласовать с группой обеспечения деятельности производственного отделения «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 - 11.4.На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.
 - 11.5.После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для осмотра.

12. Срок действия технических условий - два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
филиала «Нижновэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»**

С.В. Аниньев

