

05.152

Составил: Заместитель главного инженера ООО «Павловоэнерго» Варыханов В.А.	Согласовано: Главный инженер ООО «Павловоэнерго» Блинов Ю.Н.	Утверждаю Генеральный директор ООО «Павловоэнерго» « » Орлова Ю.Н. 2015г.
---	---	---

Техническое задание.
на приобретение мачтового рубильника марки SZ 51
Ensto
в количестве 20шт.

№	Характеристики	Ответы заказчика
1	Номинальное напряжение, В	380
2	Номинальный ток, А	160
3	Количество полюсов	3
4	Тип рубильника	SZ51Ensto (16-120) мм^2

Доставка за счет продавца.

Согласовано: 1 Зам. Генерального директора  Макшанцев А.Л.