


05.15₂

Составил: Заместитель главного инженера ООО «Павловоэнерго» Варыханов В.А.	Согласованно: Главный инженер ООО «Павловоэнерго» Блинов Ю.Н.	Утверждаю Генеральный директор ООО «Павловоэнерго» Орлова Ю.Н. « <u> 1 </u> » <u> </u> 2015г.
---	--	--


Техническое задание на приобретение Траверса ТН-18 в количестве 200 шт

Траверса ТН-18 применяется при одинарном креплении проводов, осуществляемом при установке опор, предназначенных для выполнения прокладки низковольтной линии (напряжение 0,4кВ).



Поз. 1

Поз.2



Спецификация траверсы ТН-18			
позиция	Наименование детали	Кол-во	Масса, кг
1	Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 L=1620	1	2,6
2	Круг 20 ГОСТ 2590-88, L=233	2	

Хомут Х1 (количество 300 шт)

Габаритные размеры

Марка хомута	H	L	L1	Масса, кг
Хомут Х1	230	240	75	1.2

Позиция	Наименовании детали	Количество
1	Круг 16	1
2	Гайка М 16	3
3	Полоса 5*50 (только для Х6)	2

Устройство угла укоса У-3 (количество 100 шт)

Позиция	Наименовании детали	Количество	Масса, кг
1	Круг В20	1	7,6
2	Полоса 10*50	1	
3	Полоса 6*120	1	
4	Гайка М24	4	

Доставка за счет исполнителя.

Согласованно: 1 Зам. Генерального директора

Макшанцев А.Л.