

Составил: Заместитель главного инженера ООО «Павловоэнерго» Варыханов В.А.	Согласованно: Главный инженер ООО «Павловоэнерго» Блинов Ю.Н.	Утверждаю Генеральный директор ООО «Павловоэнерго» Орлова Ю.Н. « » 2015г.
---	--	---

Техническое задание. на приобретение « Муфта соединительная термо- усаживающая марки Стп-10»

№	Типовые размеры муфт	Количество (шт)
1	Стп-10-35/50	15
2	Стп-10-70/120	35
3	Стп-10-150/240	35

Муфта предназначена для соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ, проложенных в земле и в кабельных сооружениях.

Муфта стойкая к воздействию:

Температура окружающей среды от -50°C до +50°C;

Окружающей среды с относительной влажностью 95% при температуре до 35°C.

« Муфта соединительная термоусаживающая марки Стп-1»

№	Типовые размеры муфт	Количество (шт)
1	Стп-1-4х-70/120	15
2	Стп-1-4х-150/240	10

Муфта предназначена для соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 1 кВ, проложенных в земле и в кабельных сооружениях.


Муфта стойкая к воздействию:

Температура окружающей среды от -50°C до +50°C;

Окружающей среды с относительной влажностью 95% при температуре до 35°C.

Доставка за счет продавца.

Согласованно: 1 Зам. Генерального директора



Макшанцев А.Л.