

**ПРОТОКОЛ № 39-еп/23**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО»**  
**ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,**  
**ПОДРЯДЧИКА) (БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ)**

606100, Нижегородская область, г. Павлово, 08.11.2023г. 09-00

Комиссия по закупкам в составе:

**Председателя комиссии:** Орлова Ю.Н.

**Ответственного секретаря:** Малыгина Н.В.

**Членов комиссии:**

Титов О.В.

Шишин Ю.С.

Блинов Ю.Н.

Карев А.В.

Круглова А.В.

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 7 человек, что составляет 100% от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется)

**Повестка дня.**

О согласовании закупки у единственного исполнителя № 39-еп/23 от 08.11.2023г. на замену участка КЛ-10кВ ф. 1042 ПС Янтарь от точки А до точки Б протяженностью – 300м.

**По повестке дня.**

1.1. В соответствии с пп. 13 п. 90 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго» и актом о наличии чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) на объекте КЛ-10кВ от ПС «Янтарь» ф. 1042 до потребителя ООО «Пифагор-7». согласовать заключение договора **на замену участка КЛ-10кВ ф. 1042 ПС Янтарь от точки А до точки Б протяженностью – 300м.** для нужд филиала ООО «Павловоэнерго» с ООО «ОкаЭнергоТранс» как с единственным исполнителем по цене, согласованной в установленном ООО «Павловоэнерго» порядке, но не более 1 501 659 (Один миллион пятьсот одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) рублей 97 копеек включая НДС. Цена настоящего договора включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг.

1.2. Объем закупаемых услуг:

Замена участка КЛ-10кВ ф. 1042 ПС Янтарь от точки А до точки Б протяженностью – 300м.

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 29.12.2023г. включительно.

Решение принято единогласно. Дата подписания протокола 30.10.2023г.

Подписи:

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«ПАВЛОВОЭНЕРГО»**

Акт

**о наличии чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) на объекте КЛ-10кВ от ПС**  
**«Янтарь» ф. 1042 до потребителя ООО «Пифагор-7»**

**Место составления Акта:**

Нижегородская обл. г. Нижний Новгород

**Дата составления Акта:**

16.10.2023 г.

В присутствии:

1. Блинова Ю.Н. главный инженер,
2. Шальнова Л.К. технический директор,
3. Черстова В.В. инженер по техническому надзору,
4. Представителя подрядной организации ООО «ОкаЭнергоТранс»

составлен настоящий акт в подтверждение факта чрезвычайных обстоятельств на объекте п/с «Янтарь», по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова

Установили, что Происшествие заключается в следующем:

1.	Наименование Происшествия:	Угроза чрезвычайных обстоятельств, которые создают опасность для жизни и здоровья человека и угрозу срыва производственных процессов потребителя II категории по надежности электроснабжения.		
2.	Обстоятельства и характеристики Происшествия	16.03.2023г. по 01.08.2023г. произведено 11 аварийно-восстановительных работ на КЛ-10кВ от ПС «Янтарь» ф. 1042 до потребителя ООО «Пифагор-7» (потребитель II категории по надежности электроснабжения), дальнейшая эксплуатация в нормальном режиме КЛ-10кВ от ПС «Янтарь» ф. 1042 до потребителя ООО «Пифагор-7» невозможна и не соответствует нормам ПУЭ и ПТЭ		
3.	Причина Происшествия	Старение, разрушение изоляции кабельной линии в результате длительной эксплуатации, превышающей нормативный срок службы. Невозможность проведения ремонтов, в связи с большой глубиной залегания КЛ (до 3-х метров), на отдельных участках трассы КЛ.		
4.	Последствия Происшествия	Частые выходы из строя кабельной линии, снижение надежности электроснабжения потребителя ООО «Пифагор-7», отсутствие возможности обеспечения II категория по надежности электроснабжения данного потребителя.		
5.	Краткое описание мероприятий, необходимых для устранения последствий происшествия	1. Замена участка КЛ-10кВ ф. 1042 ПС Янтарь от точки А до точки Б протяженностью – 300м		
6.	Наименование и количество (объем) товаров (работ, услуг), необходимых для устранения последствий происшествия	Наименование товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Количество (объем)
		Замена участка КЛ-10кВ ф. 1042 ПС Янтарь протяженностью – 300м.	Ед.	1

**Подписи:**

Главный инженер

Технический директор

Инженер по техническому надзору

Представитель подрядной организации  
ООО «ОкаЭнергоТранс»

Блинов Ю.Н.

Шальнова Л.К.

Черстова В.В.

ОкаЭнергоТранс