

ПРОТОКОЛ № 43-еп/23
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО»
ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА) (БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ)

606100, Нижегородская область, г. Павлово, 16.11.2023г. 15-00

Комиссия по закупкам в составе:

Председателя комиссии: Орлова Ю.Н.

Ответственного секретаря: Малыгина Н.В.

Членов комиссии:

Титов О.В.

Шишин Ю.С.

Блинов Ю.Н. отсутствует

Карев А.В.

Круглова А.В.

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85,71% от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется)

Повестка дня.

О согласовании закупки у единственного исполнителя № 43–еп/23 от 16.11.2023г. на реконструкцию системы водоотведения на территории П/С «Янтарь» и гидроизоляцию помещения ЗРУ 10 кВ П/С «Янтарь».

По повестке дня.

1.1. В соответствии с пп. 13 п. 90 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго» и актом о наличии чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) на объекте ПС «Янтарь» согласовать заключение договора на реконструкцию системы водоотведения на территории П/С «Янтарь» и гидроизоляцию помещения ЗРУ 10 кВ П/С «Янтарь» для нужд филиала ООО «Павловоэнерго» с ООО «ОкаЭнергоТранс» как с единственным исполнителем по цене, согласованной в установленном ООО «Павловоэнерго» порядке, но не более 1 061 019 (Один миллион шестьдесят одна тысяча девятнадцать) рублей 32 копейки включая НДС. Цена настоящего договора включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, связанных с оказанием услуг.

1.2. Объем закупаемых услуг:

Реконструкция система водоотведения на территории П/С «Янтарь».

Гидроизоляция помещения ЗРУ 10 кВ П/С «Янтарь»

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 15.12.2023г. включительно.

Решение принято единогласно.

Дата подписания протокола 16.11.2023г.

Подписи:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАВЛОВОЭНЕРГО»

АКТ

о наличии чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) на объекте П/С «Янтарь»

Место составления Акта:
Нижегородская обл. г. Нижний Новгород

Дата составления Акта:
08.11.2023 г.

В присутствии:

1. Блинова Ю.Н. главный инженер,
2. Чибисова Д.В. начальник электроподстанции (группы электроподстанций),
3. Черстова В.В. инженер по техническому надзору,
4. Представителя подрядной организации ООО «ОкаЭнергоТранс»

составлен настоящий акт в подтверждение факта чрезвычайных обстоятельств на объекте п/с «Янтарь», по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, 20.

Установили, что Происшествия заключается в следующем:

| | | | | |
|----|---|--|----------|--------------------|
| 1. | Наименование Происшествия: | Угроза чрезвычайных обстоятельств, которые создают опасность для жизни и здоровья человека и угрозу срыва производственных процессов. | | |
| 2. | Обстоятельства и характеристики Происшествия | В процессе длительного использования системы водоотведения ливневых вод на территории П/С «Янтарь» подвержены следующим факторам: <ul style="list-style-type: none"> • постепенное образование отложений на внутренних поверхностях труб, до полной непроходимости; • накопление ила и грунта в водоотводящих бетонных лотках; • попадание крупного мусора в ливневую канализацию, который не предназначен для таких сетей. • механическое разрушение бетонных лотков. | | |
| 3. | Причина Происшествия | Превышения рабочего ресурса систем водоотведения с территории П/С «Янтарь», сезонные подвижки грунтов | | |
| 4. | Последствия Происшествия | Затопление открытого распреустройства 110 кВ и помещения ЗРУ 10 кВ на ПС «Янтарь», разрушение кабельных каналов, перекрытие оборудования. Не обеспечивается надежность электроснабжения потребителей. | | |
| 5. | Краткое описание мероприятий, необходимых для устранения последствий происшествия | <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция системы водоотведения на территории П/С «Янтарь». 2. Гидроизоляция помещения ЗРУ 10 кВ П/С «Янтарь». | | |
| 6. | Наименование и количество (объем) товаров (работ, услуг), необходимых для устранения последствий происшествия | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Количество (объем) |
| | | Реконструкция система водоотведения на территории П/С «Янтарь». Гидроизоляция помещения ЗРУ 10 кВ П/С «Янтарь». | Ед. | 1 |

Подписи:

Главный инженер
Начальник электроподстанции
(группы электроподстанций)

Инженер по техническому надзору

Представитель подрядной организации
ООО «ОкаЭнергоТранс»

Блинов Ю.Н.

Чибисова Д.В.

Черстова В.В.



(Handwritten mark)