

*Общество с ограниченной  
ответственностью  
"СКАТ"*

*МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

*№ 16.1/21-13-ПБ*

*г.Кстово  
2020*

Ведомость комплекта

	Наименование	Лист
1	Противопожарные мероприятия	

???. ? ???	
???.N ???	
???. ???N	
???. ? ???	
???.N ???	

						№ 16.1/21-13-ПБ				
						"Электроснабжение жилого района "Восточный" г. Павлово, Нижегородская область (1этап)"				
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности		Стадия	Лист	Листов
ГИП								Р	2	3
Н. контр.								ООО "СКАТ"		
Провер.										
Разраб.		Абрамова Ю.А.								
Утв.										

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Противопожарные мероприятия

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н) и "Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности", РД 34.03.284-96.

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния от находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается автоматическим отключением токов короткого замыкания токов утечки, созданием заземленных конструкций, соблюдением требуемых противопожарных разрывов отсутствием в конструкциях горючих материалов.

Пожаротушение осуществляется при помощи огнетушителей, находящихся в КТП (смотри на плане л.14) должно быть не менее трех углекислотных или порошковых огнетушителей массой не менее 5 кг каждый (требования РД 153-34.0-03.301-00).

Руководителем администрации объекта должны быть разработаны специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре.

<div>Согласовано:</div>			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	